

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД**



**Обосновывающие материалы
к схеме теплоснабжения:**

Глава 6

**Существующие и перспективные балансы
производительности водоподготовительных
установок и максимального потребления
теплоносителя теплотребляющими
установками потребителей, в том числе в
аварийных режимах**

Утверждаю:

« ____ » _____ 2021 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2021 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2021 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2021 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2021 г.

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД**

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

**Глава 6. Существующие и перспективные балансы
производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя
телопотребляющими установками потребителей, в том
числе в аварийных режимах**

Разработчик:

ООО «Ивтеплоналадка» г. Иваново

Директор

_____ А.А.Зубанов

Белово, 2021

Оглавление

Оглавление.....	3
Состав документов	4
Общие положения.....	5
Раздел 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.....	6
Раздел 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую схему горячего водоснабжения.....	10
Раздел 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	14
Раздел 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии.....	15
Раздел 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.....	17

Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1	Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2022 год. Утверждаемая часть
2	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4	Глава 2. Приложение 1. Существующая застройка
5	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
6	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
7	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
8	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
9	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
10	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
11	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
12	Глава 10. Перспективные топливные балансы
13	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
14	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
15	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
16	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
17	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
18	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
19	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
20	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии с подпунктом в) пункта 4 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Раздел 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии г. Белово представлены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование источника	Норма утечки, м ³ /ч						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	8,34	25,81	51,75	51,98	52,27	52,34	52,92
2	Котельная №1	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3	Котельная №2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Котельная №3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Котельная №5	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Котельная №6	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
7	Котельная школы №7	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
8	Котельная №8	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
9	Котельная №10	18,23	18,24	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
10	Котельная №11	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
11	Котельная школы №21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Котельная 33 квартала	0,61	0,61	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Котельная пос. Финский	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	1,18	1,18	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Норма утечки, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	1,01	1,02	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
28	Котельная 30-го квартала	2,12	2,12					
19	Котельная 34-го квартала	2,42	2,42					
20	ПСХ-2	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
21	Котельная ООО "ТВК"	8,21	8,21	8,21	8,23	8,25	8,28	8,38

Расчетные на 2022 год объемы потерь теплоносителя:

- БелГРЭС 467,708 тыс.м3, комплекс котельных: 766,3 тыс.м3,
- Котельные мкр. «Ивушка» и МКУ «Сибирь-12,9»: 50,2 тыс.м3,
- Котельная 30: 154,864 тыс.м3
- Котельная 34: 183,066 тыс.м3

Таблица 1.1 (вариант «без переключения»)

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Норма утечки, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	8,34	8,36	8,36	8,55	8,76	8,76	9,12
2	Котельная №1	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3	Котельная №2	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Котельная №3	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Котельная №5	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Котельная №6	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
7	Котельная школы №7	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
8	Котельная №8	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
9	Котельная №10	18,23	18,29	19,10	19,10	19,10	19,10	21,24
10	Котельная №11	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
11	Котельная школы №21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Котельная 33 квартала	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Котельная пос. Финский	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,26
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	1,01	1,07	1,40	1,83	2,00	2,25	2,56
28	Котельная 30-го квартала	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Норма утечки, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
19	Котельная 34-го квартала	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,63
20	ПСХ-2	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
21	Котельная ООО "ТВК"	8,21	8,21	8,21	8,23	8,25	8,28	8,38

Раздел 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую схему горячего водоснабжения

Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую схему горячего водоснабжения представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Номер зоны действия источника теплоты	Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	141,12	141,12	424,76	424,76	424,76	424,76	424,76
2	Котельная №1	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
3	Котельная №2	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	Котельная №3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
5	Котельная №5	1,39	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
6	Котельная №6	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
7	Котельная школы №7	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
8	Котельная №8	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
9	Котельная №10	92,13	92,13	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
10	Котельная №11	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
11	Котельная школы №21	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12	Котельная 33 квартала	0,00	0,00	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная пос. Финский	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	11,61	11,61	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	30,33	36,46	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				

Номер зоны действия источника теплоты	Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
18	Котельная 30-го квартала	74,32	74,32	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
19	Котельная 34-го квартала	75,26	75,26					
20	ПСХ-2	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26
21	Котельная ООО "ТБК"	323,15	323,15	323,15	325,37	329,83	335,67	350,42

Таблица 2.1 (вариант «без переключения»)

Номер зоны действия источника теплоты	Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	141,12	141,50	141,50	144,60	148,17	148,17	154,28
2	Котельная №1	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99	21,99
3	Котельная №2	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
4	Котельная №3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
5	Котельная №5	1,39	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
6	Котельная №6	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
7	Котельная школы №7	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
8	Котельная №8	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
9	Котельная №10	92,13	92,46	96,53	96,53	96,53	96,53	107,34
10	Котельная №11	51	51	51	51	51	51	51
11	Котельная школы №21	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12	Котельная 33 квартала	0	0	0	0	0	0	0
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0	0	0	0	0	0	0
14	Котельная пос. Финский	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	12,42
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	30,33	32,24	42,07	54,92	59,93	67,51	76,95
18	Котельная 30-го квартала	74,32	74,32	74,32	74,32	74,32	74,32	74,32
19	Котельная 34-го квартала	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	81,91
20	ПСХ-2	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26	75,26
21	Котельная ООО "ТБК"	323,15	323,15	323,15	325,37	329,83	335,67	350,42

Среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой схеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую схему горячего водоснабжения представлены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2

Номер зоны действия источника теплоты	Среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	84,67	84,67	254,86	254,86	254,86	254,86	254,86
2	Котельная №1	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
3	Котельная №2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Котельная №3	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Котельная №5	0,84	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
6	Котельная №6	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Котельная школы №7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Котельная №8	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
9	Котельная №10	55,28	55,28	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
10	Котельная №11	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60	30,60
11	Котельная школы №21	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	Котельная 33 квартала	0,00	0,00	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная пос. Финский	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	6,97	6,97	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	18,20	21,88	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
18	Котельная 30-го квартала	44,59	44,59					
19	Котельная 34-го квартала	45,16	45,16					
20	ПСХ-2	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16
21	Котельная ООО "ТВК"	193,89	193,89	193,89	195,22	197,90	201,40	210,25

Таблица 2.2 (вариант «без переключения»)

Номер зоны действия источника теплоты	Среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой схемы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, м ³ /ч							
	Наименование источника	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026–2030
1	Беловская ГРЭС	84,67	84,90	84,90	86,76	88,90	88,90	92,57
2	Котельная №1	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
3	Котельная №2	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4	Котельная №3	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Котельная №5	0,84	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
6	Котельная №6	2	2	2	2	2	2	2
7	Котельная школы №7	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	Котельная №8	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
9	Котельная №10	55,28	55,48	57,92	57,92	57,92	57,92	64,41
10	Котельная №11	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
11	Котельная школы №21	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12	Котельная 33 квартала	0	0	0	0	0	0	0
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0	0	0	0	0	0	0
14	Котельная пос. Финский	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	7,46
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	18,2	19,35	25,25	32,96	35,96	40,51	46,18
18	Котельная 30-го квартала	44,59	44,59	44,59	44,59	44,59	44,59	44,59
19	Котельная 34-го квартала	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	49,15
20	ПСХ-2	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16	45,16
21	Котельная ООО "ТВК"	193,89	193,89	193,89	195,22	197,9	201,4	210,25

Раздел 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Данные об установленном количестве и объеме баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды для источников с открытым водоразбором сетевой воды на нужды ГВС по состоянию на 2020 год представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ зоны действия	Наименование источника теплоснабжения	Нормативный объем баков-аккумуляторов, м ³	Фактический суммарный объем баков-аккумуляторов, м ³	Количество установленных баков-аккумуляторов, м ³	Резерв (+)/ Дефицит(-) объема баков, м ³ /ч
1	Беловская ГРЭС	846,7	700	1	-146,7
2	Котельная №1	131,9	700	1	568,1
3	Котельная №2	0,5	20	1	19,5
4	Котельная №3	1,7	10	1	8,3
5	Котельная №5	8,4	60	1	51,6
6	Котельная №6	20,0	400	1	380
7	Котельная школы №7	0,2	5	1	4,8
8	Котельная №8	21,9	50	2	28,1
9	Котельная №10	552,8	4000	2	3447,2
10	Котельная №11	306,0	3000	1	2694
11	Котельная школы №21	0,3	4	1	3,7
12	Котельная 33 квартала	0,0	28	1	28
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,0	30	1	30
14	Котельная пос. Финский	48,3	90	1	41,7
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	69,7	300	1	230,3
16	Котельная пос. "8 Марта"	4,4	200	1	195,6
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	182,0	200	2	18
18	Котельная 30-го квартала	445,9	400	2	-45,9
19	Котельная 34-го квартала	451,6	140	2	-311,6
20	ПСХ-2	451,6	800	2	348,4
21	Котельная ООО "ТВК"	1938,9	800	2	-1138,9

В 2021 г. на ПНС-1 планируется установка 2-х баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды для источников с открытым водоразбором сетевой воды на нужды ГВС ёмкостью 1000 м³ каждый.

Раздел 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Результаты анализа нормативного и фактического для эксплуатационного режима часового расхода подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии г. Белово на 2020 г. представлены на Рис. 4.1 – 4.12.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии г. Белово на 2020 г. представлен в Таблице 4.1.

Таблица 4.1

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование источника теплоты	Нормативный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты, м3/ч	Фактический расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты, м3/ч	Нормативный максимальный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты при аварийном режиме, м3/ч	Фактический максимальный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты при аварийном режиме, м3/ч
1	Беловская ГРЭС	93,01	49,9	151,39	н/д
2	Котельная №1	13,92	16,3	18,98	н/д
3	Котельная №2	0,06	0,1	0,13	н/д
4	Котельная №3	0,18	0,2	0,31	н/д
5	Котельная №5	0,93	0,4	1,59	н/д
6	Котельная №6	2,59	7,8	6,71	н/д
7	Котельная школы №7	0,23	0	1,75	н/д
8	Котельная №8	2,35	2	3,42	н/д
9	Котельная №10	73,51	75,1	201,14	н/д
10	Котельная №11	33,35	34,8	52,59	н/д
11	Котельная школы №21	0,04	0	0,11	н/д
12	Котельная 33 квартала	0,61	8,4	4,90	н/д
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	0,27	3,6	2,14	н/д
14	Котельная пос. Финский	5,05	4,6	6,60	н/д
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	8,15	8,2	16,43	н/д
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,50	1,5	0,91	н/д
17	Котельная микрорайона "Сосновый"	19,21	8,9	26,25	н/д

Номер зоны действия источника тепловой энергии	Наименование источника теплоты	Нормативный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты, м3/ч	Фактический расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты, м3/ч	Нормативный максимальный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты при аварийном режиме, м3/ч	Фактический максимальный расход подпиточной воды в зоне действия источника теплоты при аварийном режиме, м3/ч
18	Котельная 30-го квартала	46,71	39,7	61,53	н/д
19	Котельная 34-го квартала	47,58	19,7	64,52	н/д
20	ПСХ-2	50,92	37,9	91,26	н/д
21	Котельная ООО "ТВК"	202,09	10,5	259,54	н/д

Раздел 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Белово представлен в Таблице 5.1.

Таблица 5.1

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Беловская ГРЭС							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	8,34	25,81	51,75	51,98	52,27	52,34	52,92
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	126,62	179,03	461,08	461,76	462,65	462,84	464,58
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	210	210	420	420	420	420	420
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	151,39	291,14	668,85	670,66	673,05	673,56	678,20
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	126,62	179,03	461,08	461,76	462,65	462,84	464,58
Котельная №1							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Котельная №2							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	270	270	270	270	270	270	270
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Котельная №3							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Котельная №5							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,29	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	1,59	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,29	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Котельная №6							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	4,17	4,17	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	8	8	8	8	8	8	8
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	6,71	6,71	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	4,17	4,17	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Котельная школы №7							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Котельная №8							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	8	8	8	8	8	8	8
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Котельная №10							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	18,23	18,24	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	121,03	121,06					
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	130	130					
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	201,14	201,23					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	121,03	121,06					
Котельная №11							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	106	106	106	106	106	106	106
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Котельная школы №21							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Котельная 33 квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,61	0,61	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,84	1,84					
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	50	50					
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	4,90	4,90					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,84	1,84					
Котельная микрорайона "Ивушка"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	20	20	20	20	20	20	20
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Котельная пос. Финский							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	1,18	1,18	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	11,91	11,91					

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	30	30	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	16,43	16,43					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	11,91	11,91					
Котельная пос. "8 Марта"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Котельная микрорайона "Сосновый"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	1,01	1,02	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	24,86	29,32					
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	30	30					
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	26,25	30,06					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	24,86	29,32					
Котельная 30-го квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,12	2,12	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	59,86	59,86					
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	60	60					
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	61,53	61,53					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	59,86	59,86					
Котельная 34-го квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,42	2,42	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	61,45	61,45	Переключение на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022г.				
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	130	130					
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	64,52	64,52					
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д					
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	61,45	61,45					
ПСХ-2							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48
Котельная ООО "ТВК"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	8,21	8,21	8,21	8,23	8,25	8,28	8,38
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	257,28	257,28	257,28	258,94	262,23	266,52	277,44
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	50	50	50	50	50	50	50
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	259,54	259,54	259,54	261,03	263,90	267,64	277,28
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	257,28	257,28	257,28	258,94	262,23	266,52	277,44

Таблица 5.1 (вариант «без переключения»)

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Беловская ГРЭС							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	8,34	8,36	8,36	8,55	8,76	8,76	9,12
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	210	210	210	210	210	210	210
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	151,39	151,79	151,79	155,12	158,95	158,95	165,51
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62	126,62
Котельная №1							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	18	18	18	18	18	18	18
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	18	18	18	18	18	18	18
Котельная №2							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	270	270	270	270	270	270	270
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Котельная №3							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Котельная №5							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,29	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	1,59	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,29	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Котельная №6							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	4,17	4,17	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	8	8	8	8	8	8	8
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	6,71	6,71	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	4,17	4,17	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Котельная школы №7							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Котельная №8							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	8	8	8	8	8	8	8
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
недеаэрированной водой, м³/ч							
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Котельная №10							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	18,23	18,29	19,10	19,10	19,10	19,10	21,24
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	130	130	130	130	130	130	130
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	201,14	201,23	210,10	210,10	210,10	210,10	233,63
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03	121,03
Котельная №11							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	106	106	106	106	106	106	106
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59	52,59
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96
Котельная школы №21							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Котельная 33 квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	50	50	50	50	50	50	50
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	4,9	4,9	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Котельная микрорайона "Ивушка"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	20	20	20	20	20	20	20
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Котельная пос. Финский							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,26
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	30	30	30	30	30	30	30
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	17,58
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Котельная пос. "8 Марта"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	0	0	0	0	0	0	0

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Котельная микрорайона "Сосновый"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	1,01	1,07	1,40	1,83	2,00	2,25	2,56
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	30	30	30	30	30	30	30
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	26,25	30,06	39,22	51,21	55,88	62,94	71,74
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
Котельная 30-го квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	60	60	60	60	60	60	60
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53	61,53
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
Котельная 34-го квартала							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,63
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	130	130	130	130	130	130	130
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	64,52	70,22
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-					
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45
ПСХ-2							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48

Показатель, единицы измерения	Период планирования						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26	91,26
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48	71,48
Котельная ООО "ТВК"							
Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя с утечкой, м³/ч	8,21	8,21	8,21	8,23	8,25	8,28	8,38
Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ, м³/ч	257,28	257,28	257,28	258,94	262,23	266,52	277,44
Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ, м³/ч	50	50	50	50	50	50	50
Прогнозная величина аварийной подпитки теплосети, м³/ч	259,54	259,54	259,54	261,03	263,9	267,64	277,28
Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м³/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прогнозируемый резерв (+), дефицит (-) производительности аварийной подпитки, м³/ч	-	-	-	-	-	-	-
Прогнозируемая расчетная номинальная производительность ВПУ, м³/ч	257,28	257,28	257,28	258,94	262,23	266,52	277,44