



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»

Россия, 652645, г. Кемеровская область, г. Белово, пгт. Новый городок, ул. Мусоргского дом 39; тел./факс (38452) 3-08-53;  
e-mail: eds@teplobel.ru; ОГРН 1074202000597; ИНН 4202030492; КПП 420201001; р/с 40702810526140012172  
Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово; к/с 30101810200000000612; БИК 043207612

№ 7сх-З-14-116600/21-0-0

от 01.11.2021



Начальнику отдела  
«Служба «Одного окна»  
МУ «КЗРИМИ г.Белово»  
Л.П.Швыдко

на № 2391 от 28.10.2021г

О предоставлении информации о  
возможности подключения

**Уважаемый Леонид Павлович!**

На Ваш запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) размещаемых на земельном участке объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ООО «Теплоэнергетик» сообщает, что подключение дополнительных нагрузок невозможно в связи с отсутствием пропускной способности трубопроводов.

Представитель по доверенности

№42/57-н/42-2021-4-1449 от 22.01.2021г

Н.Н.Чикалев

Исп. Русакова Ольга Васильевна  
RusakovaOLV@sibgenco.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
(ООО "КЭНК")

Филиал «Энергосеть г. Белово»

Цинкзаводской пер., 22, г. Белово, Кемеровская область, 652600, тел./факс (38452)2-02-07,  
e-mail: bel\_energo@mailkenk.ru, ОКПО 95376895, ОГРН 1064205113136, ИНН/КПП 4205109750/420202001

29.10.2021 № БЭ.Ус.17-1802 МУ «КЗР и МИ г. Белово»  
на № 2389 от 28.10.2021 Начальнику отдела «Служба «Одного окна»  
Швыдко Л.П.  
Октябрьская ул., д.27  
г. Белово  
652600  
kzrmi@mail.ru

О возможности технологического присоединения

Уважаемый Леонид Павлович!

Возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств на земельном участке под размещение объектов индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, в северо-западном направлении от 4 микрорайона, в районе ул. Жукова (проектируемая электрическая нагрузка потребителей 580 кВт.) имеется в случае заключения договора на технологическое присоединение и выполнения технических условий.

Директор

А.Д. Борисов



ООО «БЕЛГОС»

652600 Кемеровская обл., г. Белово ул. Кузбасская, 6

Тел: (384-52) 96-600, 96-604 Факс: (384-52) 96-602

Исх. № 131 от « 29 » октября 2021г.

Начальнику отдела  
«Служба «Одного окна»  
Л.П.Швыдко

Ответ на письмо № 2390 от 28.10.2021г

### Справка

о возможности технологического присоединения к сетям водоотведения

Технологическое подключение к сетям водоотведения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г.Белово, в северо-западном направлении от 4 микрорайона, в районе ул.Жукова невозможно. Водоотведение выполнять с устройством выгребных ям.

В случае проектирования инженерных сетей для подключения к централизованной системе водоотведения, подключение возможно в канализационный колодец, расположенный в 4 мкр на пересечении ул.Ноградская и 1 Проезда.

Главный инженер ООО «БЕЛГОС»

И.А.Бугун

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Водоснабжение»**

✉ Россия, Кемеровская обл., г.Белово ул. 2-я Рабочая

☎ Телефон / факс (384-52) 6-13-03

E-mail: [Kuzbass82@bk.ru](mailto:Kuzbass82@bk.ru)

Начальнику отдела  
«Служба «Одного окна»  
МУ «КЗРиМИ г.Белово»  
Л.П.Швыдко

« 10 » 11 2021г.


№ 1684

Ответ на письмо от 28.10.2021 № 2392

ООО «Водоснабжение» не имеет технической возможности произвести технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс. Беловский городской округ, г.Белово, в северо-западном направлении от 4 микрорайона, в районе ул.Жукова в связи с отсутствием свободных мощностей в указанном районе.

Для решения вопроса необходимо выполнить проектные работы и произвести строительство нового водопровода на участке ВК1077- ВК1090-ВК880 (нумерация колодцев и участков указана в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа Кемеровской области» 45.2020.003.1, раздел «Сети водоснабжения», лист 4), а также реконструкцию, с увеличением диаметра, существующего водопровода на участке ВК880-ВК879-ВК845.


Директор ООО «Водоснабжение»



В.В.Шатилов

Исп.Панов Е.А.  
Тел.6-12-82





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ЖКХ»

652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Тельмана, д. 3,

тел/факс 2-15-54, E-mail:mbuszbelovo@mail.ru

ОКПО 92753055 ОГРН 1114202002738 ИНН/КПП 4202041536/420201001

11.11.2021 № 3143

На № 2398 от 28.10.2021

Начальнику отдела  
«Службы «одного окна»  
МУ «КЗР и МИ г. Белово»  
Л.П. Швыдко

МКУ «СЗ ЖКХ», согласовывает земельные участки, для выполнения проекта планировки и межевания территории, расположенные по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский городской округ, в северо-западном направлении от 4 микрорайона, в районе ул. Жукова, для размещения объектов индивидуального жилищного строительства и проектирования сетей инженерно-технического обеспечения, при условии:

- разбивку улиц на местности выполнить вдоль направления водотоков естественного направления, согласно рельефа местности;

- размещение инженерных сетей предусмотреть в границах красной линии застройки, за пределами территории, отведенной под проезд и водоотводные сооружения, для пропуска паводковых и ливневых вод;

- ширину проездов предусмотреть не менее 6м, без учета придорожных кюветов;

- получения положительных согласований всех заинтересованных служб города, с учетом санитарно-гигиенических и других норм и требований по типу застройки;

Директор

Д.А. Соловьев

Жуков И.Н.  
6-17-34