

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД



**Обосновывающие материалы
к схеме теплоснабжения:**

Глава 4

**Существующие и перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей**

Утверждаю:

«_____» 2023 г.

Согласовано:

«_____» 2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

**Глава 4. Существующие и перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки потребителей**

Разработчик:

ООО «Ивтеплоналадка» г. Иваново

Директор

_____ А.А.Зубанов

Оглавление

Оглавление.....	3
Состав документов	6
Общие положения.....	7
Раздел 1. Баланс существующей на период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определение резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемого на основании величины расчетной тепловой нагрузки	8
1.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Беловской ГРЭС	8
1.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №1	11
1.3 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №2	12
1.4 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №3	13
1.5 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №5	14
1.6 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №6	15
1.7 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной школы №7	16
1.8 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №8	17
1.9 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №10	18
1.10 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №11	19
1.11 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной школы №21	20
1.12 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной 33 квартала.....	21
1.13 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной микрорайона «Ившук»	22

1.14 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной пос. Финский	23	
1.15 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9»	24	
1.16 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной пос. «8 Марта»	25	
1.17 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельная микрорайона «Сосновый»	26	
1.18 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной 30 квартала.....	27	
1.19 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной 34 квартала.....	28	
1.20 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной ПСХ-2	29	
1.21 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной ООО «ТВК».....	30	
Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии		31
2.1 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Беловской ГРЭС	31	
2.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №1	39	
2.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №2	41	
2.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №3	43	
2.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №5	45	
2.6 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №6	47	
2.7 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной школы №7	49	
2.8 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №8	51	

2.9 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №10	53
2.10 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №11	56
2.11 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной школы №21	58
2.12 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 33 квартала.....	60
2.13 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной мкр. «Ившук»	63
2.14 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной пос. Финский.....	65
2.15 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9»	67
2.16 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной пос. 8 Марта	70
2.17 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый»	72
2.18 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 30 квартала.....	75
2.19 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 34 квартала.....	80
2.20 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной ПСХ-2	83
2.21 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной ООО «ТВК»	87
3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в целом по Беловскому городскому округу	90

Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1.	Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2024 год. Утверждаемая часть
2.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4.	Глава 2. Приложение 1. Существующая застройка
5.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
6.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
7.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
8.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
9.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
10.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
11.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
12.	Глава 10. Перспективные топливные балансы
13.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
14.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
15.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
16.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
17.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
18.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
19.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
20.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) п. 18 и п. 39 Требований к схемам теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны для тех потребителей существующих зон действия существующих источников теплоты Беловского городского округа, которым уже выданы технические условия на присоединение.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки перспективных потребителей, вошедших и не вошедших в существующие зоны действия существующих источников теплоты Беловского городского округа, рассматриваются в Книге 5 Схемы теплоснабжения Беловского городского округа «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения» с выбором вариантов развития системы теплоснабжения Беловского городского округа.

Сведения о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды указаны в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Раздел 1. Баланс существующей на период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определение резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемого на основании величины расчетной тепловой нагрузки

1.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Беловской ГРЭС

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей в зоне действия Беловской ГРЭС представлен в Таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС										
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
отборы паровых турбин, в том числе:	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
производственных показателей (с учетом противодавления)	Гкал/ч	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	Гкал/ч	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20
В сетевой воде на п. Инской										
ТА №1	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №2	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №4	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
ТА №6	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
В сетевой воде на г. Белово										
ТА №5	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)										
ТА №3	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
РОУ	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПВК	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Располагаемая тепловая мощность станции, в т.ч.	Гкал/ч	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40	458,40
производственных показателей (с учетом противодавления)	Гкал/ч	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20	64,20
теплофикационных показателей (с учетом противодавления)	Гкал/ч	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20	394,20
В сетевой воде на п. Инской										
ТА №1	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС										
ТА №2	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
ТА №4	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
ТА №6	Гкал/ч	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60
В сетевой воде на г. Белово										
ТА №5	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)										
ТА №3	Гкал/ч	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	Гкал/ч	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41
Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	Гкал/ч	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:	Гкал/ч	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27	30,27
TM-1	Гкал/ч	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
TM-2	Гкал/ч	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
TM-3	Гкал/ч	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26	22,26
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды ГРЭС	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	Гкал/ч	239,34	241,06	246,84	258,27	258,77	263,21	269,28	268,98	268,98
TM-1	Гкал/ч	44,30	44,30	44,15	45,76	45,76	45,76	48,52	48,45	48,45
отопление и вентиляция	Гкал/ч	32,60	32,60	32,47	34,08	34,08	34,08	35,84	35,78	35,78
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,70	11,70	11,68	11,68	11,68	11,68	12,68	12,67	12,67
TM-2	Гкал/ч	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97	29,97
отопление и вентиляция	Гкал/ч	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15
горячее водоснабжение	Гкал/ч	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
TM-3	Гкал/ч	165,08	166,79	172,72	182,54	183,03	187,48	190,79	190,56	190,56
отопление и вентиляция	Гкал/ч	143,51	144,71	148,94	157,96	158,24	160,72	162,83	162,61	162,61
горячее водоснабжение	Гкал/ч	21,57	22,08	23,78	24,58	24,80	26,76	27,96	27,95	27,95
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ГРЭС:	Гкал/ч	184,64	186,35	192,14	203,57	204,06	208,50	214,58	214,28	214,28
TM-1	Гкал/ч	30,18	30,18	30,03	31,64	31,64	31,64	34,40	34,34	34,34

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Беловская ГРЭС										
отопление и вентиляция	Гкал/ч	27,25	27,25	27,12	28,73	28,73	28,73	30,49	30,43	30,43
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,93	2,93	2,91	2,91	2,91	2,91	3,91	3,90	3,90
TM-2	Гкал/ч	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12	24,12
отопление и вентиляция	Гкал/ч	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96	21,96
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
TM-3	Гкал/ч	128,64	130,36	136,29	146,11	146,60	151,04	154,35	154,12	154,12
отопление и вентиляция	Гкал/ч	117,31	118,52	122,74	131,76	132,04	134,52	136,63	136,41	136,41
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,33	11,84	13,54	14,34	14,56	16,52	17,72	17,71	17,71
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в сетевой воде)	Гкал/ч	96,17	94,46	88,67	77,24	76,75	72,31	66,24	66,53	66,53
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в паре)	Гкал/ч	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в сетевой воде)	Гкал/ч	150,88	149,16	143,38	131,95	131,46	127,02	120,94	121,24	121,24
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в паре)	Гкал/ч	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29	345,29
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	178,47	179,54	183,19	192,66	192,90	195,11	198,56	198,31	198,31

**1.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной №1**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №1										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:										
отопление и вентиляция	Гкал/ч	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57

**1.3 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной №2**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №2										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**1.4 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной №3**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №3										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

**1.5 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной №5**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №5										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	0,99	0,99
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	0,99	0,99
отопление и вентиляция	Гкал/ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,95	0,95
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,17	1,17
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,17	1,17
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	0,95	0,95

**1.6 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной №6**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №6										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
отопление и вентиляция	Гкал/ч	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91

**1.7 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной школы №7**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная школы №7										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,81	0,81							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,81	0,81							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,004	0,004							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00							
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,26	0,26							
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,26	0,26							
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,26	0,26							
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,00	0,00							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,54	0,54							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,54	0,54							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,40	0,40							
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,24	0,24							

Вывод из эксплуатации с 01.09.2023 г.

Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023 гг.

1.8 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №8

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №8										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	3,18	3,18	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,99	2,99
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	3,18	3,18	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,99	2,99
отопление и вентиляция	Гкал/ч	3,05	3,05	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,88	2,88
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	2,72	2,72	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,90	2,90
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	2,72	2,72	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,90	2,90
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	3,10	3,10	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,95	2,95

1.9 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №10

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №10										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	189,48	189,48							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	189,48	189,48							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	2,06	2,06							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

1.10 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной №11

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная №11										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08
отопление и вентиляция	Гкал/ч	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24
горячее водоснабжение	Гкал/ч	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12	29,12
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23

**1.11 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной школы №21**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная школы №21										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,32	0,32							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,32	0,32							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,003	0,003							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01							
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00							
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,15	0,15							
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,15	0,15							
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,15	0,15							
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,00	0,00							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,17	0,17							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,17	0,17							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,16	0,16							
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,14	0,14							

Вывод из эксплуатации с 01.09.2023 г.

Переключение нагрузок на электроотопление в ОЗП 2022-2023 гг.

1.12 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной 33 квартала

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 33 квартала										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10,21	10,21							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	10,21	10,21							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,03	0,03							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

1.13 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельной микрорайона «Ившака»

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.13.1.

Таблица 1.13.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная микрорайона «Ившака»										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,09	2,09	2,09	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
отопление и вентиляция	Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	6,21	6,21	6,21	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	6,21	6,21	6,21	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	1,98	1,98	1,98	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

**1.14 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной пос. Финский**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.14.1.

Таблица 1.14.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная пос. Финский										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
отопление и вентиляция	Гкал/ч	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

**1.15 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9»**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.15.1.

Таблица 1.15.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная МКУ «Сибирь-12,9»										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

**1.16 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной пос. «8 Марта»**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.16.1.

Таблица 1.16.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная пос. 8 Марта										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

1.17 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котельная микрорайона «Сосновый»

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.17.1.

Таблица 1.17.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная микрорайона «Сосновый»										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,90	12,90							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

**1.18 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной 30 квартала**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.18.1.

Таблица 1.18.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 30 квартала										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	35,75	35,75							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	35,75	35,75							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,10	0,10							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

**1.19 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной 34 квартала**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.19.1.

Таблица 1.19.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная 34 квартала										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	33,60	33,60							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	33,60	33,60							
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,06	0,06							
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч									
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч									
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч									
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч									
отопление и вентиляция	Гкал/ч									
горячее водоснабжение	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч									
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч									

Вывод из эксплуатации с 01.07.2023 г.

Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.

**1.20 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной ПСХ-2**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.20.1.

Таблица 1.20.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная ПСХ-2										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:										
отопление и вентиляция	Гкал/ч	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
горячее водоснабжение	Гкал/ч	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71	59,71
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66

**1.21 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки
в зоне действия Котельной ООО «ТВК»**

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей представлен в Таблице 1.21.1.

Таблица 1.21.1

Наименование	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Котельная ООО «ТВК»										
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Расчетная нагрузка на хозяйствственные нужды	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	77,56	77,56	77,56	77,56	77,56	77,56	77,56	77,56	77,56
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:										
отопление и вентиляция	Гкал/ч	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95	65,95
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92	63,92
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09

Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


2.1 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Беловской ГРЭС

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети и выполнения мероприятий по реконструкции не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС представлены на Рис. 2.1.1 – 2.1.2.

Пьезометрический график - от «БГРЭС» до «ж/д ул. Тобольская, 13а»



Наименование узла	БГРЭС	тепломагистраль	тепломагистраль забора ГРЭ	Др-1	УТ-1	УТ-2-1	ДР-2	УТ-2-3	рер	УТ-2-4	Др-3	УТ-3-1	УТ-3-1	УТ-3	Вз-2	Др	
Геодезическая высота, м	193	193	193	194.6	194.7	205	205	205	205	205	206	206	204	204	199	19	
Полный напор в обр. тр-де, м	215	215.1	215.2	215.5	215.5	215.6	215.8	215.8	215.9	215.9	223	223.4	223.7	224	224	224.3	22
Располагаемый напор, м	47	46.802	46.573	46.077	46.045	45.74	45.385	45.333	45.283	38.185	38.087	37.074	36.377	35.907	35.736	35.249	34
Длина участка, м	10	10	188.6	24	233	226	3.5	1.3	3.2	3.2	295	113	130	2.5	112	159	32
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.5
Потери напора в под. тр-де, м	0.106	0.106	0.232	0.017	0.164	0.173	0.026	0.025	0.014	0.05	0.572	0.396	0.258	0.092	0.269	0.29	0.4
Потери напора в обр. тр-де, м	0.092	0.123	0.264	0.015	0.141	0.182	0.026	0.025	0.013	0.048	0.441	0.301	0.213	0.078	0.217	0.234	0.3
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.512	0.512	0.512	0.512	0.512	0.487	0.442	0.442	0.326	0.607	0.599	0.599	0.593	0.55	0.55	0.549	0.5
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.476	-0.504	-0.535	-0.476	-0.476	-0.451	-0.406	-0.406	-0.292	-0.544	-0.536	-0.536	-0.53	-0.487	-0.487	-0.487	-0.
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	0.703	0.703	0.703	0.703	0.703	0.634	0.522	0.522	0.284	1.332	1.296	1.295	1.269	1.09	1.09	1.09	1.0
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	0.607	0.707	0.828	0.607	0.607	0.545	0.442	0.442	0.228	1.068	1.037	1.037	1.015	0.857	0.857	0.857	0.8
Расход в под. тр-де, т/ч	704.18	704.17	704.16	703.98	703.95	668.79	606.68	606.67	447.58	447.58	441.54	441.39	436.89	404.93	404.93	404.87	40
Расход в обр. тр-де, т/ч	-653.97	-653.98	-653.99	-654.15	-654.17	-619.67	-558.21	-558.21	-400.8	-400.8	-394.8	-394.95	-390.6	-358.9	-358.91	-358.96	-36

Страница 1

Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №1) - ул. Тобольская, 13а.





Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №1) - ул. Тобольская, 13а (продолжение).



Наименование узла	TK-99	TK-99a	TK-100	TK-101	TK-102	TK-102a	TK-107	TK-107a	TK-111	TK-112	T-14-36	TK-113	TK-114	TK-115	т.А	TK-116
Геодезическая высота, м	223.5	223.6	220.7	221.9	221.07	220.7	220.6	218.4	214.8	213.3	213.1	212.2	210.45	210.2	213.1	213.1
Полный напор в обр. тр-де, м	252.7	252.8	252.9	253.1	253.4	253.5	253.7	253.7	254.3	254.8	255	255.3	255.7	255.9	256.2	256.6
Располагаемый напор, м	13.981	13.765	13.553	13.097	12.368	12.138	11.907	11.704	10.576	9.528	9.01	8.434	7.542	6.993	6.408	5.487
Длина участка, м	18	27	27.2	65	22	24	24	78	73.5	25	31	57	36.6	65	120	75
Диаметр участка, м	0.309	0.309	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207
Потери напора в под. тр-де, м	0.11	0.11	0.237	0.384	0.121	0.122	0.107	0.606	0.562	0.273	0.305	0.477	0.293	0.311	0.493	0.22
Потери напора в обр. тр-де, м	0.105	0.102	0.219	0.345	0.108	0.109	0.096	0.523	0.486	0.244	0.271	0.415	0.257	0.274	0.428	0.193
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.662	0.614	0.859	0.854	0.642	0.633	0.592	0.904	0.891	0.876	0.874	0.827	0.758	0.742	0.742	0.592
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.616	-0.569	-0.795	-0.79	-0.583	-0.575	-0.539	-0.826	-0.815	-0.801	-0.8	-0.758	-0.693	-0.681	-0.681	-0.544
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	1.899	1.638	4.007	3.962	2.243	2.186	1.908	5.941	5.768	5.578	5.553	6.274	5.269	3.31	3.31	2.117
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	1.649	1.407	3.436	3.395	1.853	1.805	1.588	4.961	4.824	4.669	4.654	5.277	4.412	2.795	2.796	1.791
Расход в под. тр-де, т/ч	174.13	161.67	158.78	157.88	118.66	117.13	109.39	106.82	105.25	103.49	103.26	97.67	89.49	87.64	87.63	69.95
Расход в обр. тр-де, т/ч	-162.21	-149.78	-146.98	-146.11	-107.8	-106.37	-99.76	-97.58	-96.22	-94.66	-94.5	-89.56	-81.88	-80.48	-80.48	-64.28

Страница 3

Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №1) - ул. Тобольская, 13а (продолжение).




Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №1) - ул. Тобольская, 13а (продолжение).

Пьезометрический график - от «БГРЭС» до «МАУ ФОРЦ»






Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №2) - «МАУ ФОРЦ» .



Наименование узла	К-2	ПНС-23	ТК-2/1	ТК-2	Точка врезки ТК4	Врезка ТК-9	перехлест п	ТК-14	ТК-21	ТК-23	ТК-28	ТК-30а	Т-
Геодезическая высота, м	204.7	204.7	204.7	204.7	203.7	209.4	211	210	211	210	209.4	206.5	205.7
Полный напор в обр. тр-де, м	35.5	236.7	236.3	237				241.2	241.4	242.7	243.1	243.9	243.9
Располагаемый напор, м	7.288	16.95	22.011	21.022				15.446	15.02	13.134	12.237	10.644	10.461
Длина участка, м	4	14	14	14	137.5	100	50.4	1	94	53.2	233.7	32	26.5
Диаметр участка, м	359	0.359	0.359	0.359	0.517	0.359	0.359	0.359	0.359	0.309	0.259	0.259	0.
Потери напора в под. тр-де, м	129	0.359	0.359	0.343	0.15	0.536	0.356	0.162	0.665	0.457	0.831	0.095	0.087
Потери напора в обр. тр-де, м	209	0.629	0.629					0.264	1.221	0.44	0.762	0.088	0.08
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.53	1.759	1.759	1.717	0.652	1.341	1.259	1.259	1.259	0.873	0.691	0.477	0.463
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	.294	-2.247	-2.247					-1.601	-1.601	-0.833	-0.662	-0.459	-0.446
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	311	9.196	9.196	8.766	0.812	5.36	4.724	4.724	4.724	4.104	3.251	1.554	1.465
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	0.21	18.085	18.086					9.2	9.2	3.74	2.982	1.441	1.355
Расход в под. тр-де, т/ч	74.1	624.96	624.95	610.13	480.67	476.6	447.31	447.29	447.29	229.69	127.74	88.24	85.65
Расход в обр. тр-де, т/ч	40.51	-591.37	-591.37					-421.31	-421.31	-219.25	-122.34	-84.95	-82.38

Страница 2

Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №2) - «МАУ ФОРЦ» (продолжение).



Страница 3

Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №2) - «МАУ ФОРЦ» (продолжение).


2.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №1

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 представлены на Рис. 2.2.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №1» до «ж/д, ул. Глинки, 3»



Наименование узла	Котельная №1	УТ-1	УТ-1/1	ТК-146	ТК-151	ТК-152	У-152-2	ТК-154	ТК-157	УТ-157-1	ж/д, ул. Глинки,
Геодезическая высота, м	230	230	229	227	226	226	226	226	227	226	225
Полный напор в обр. тр-де, м	263	264.1	264.4	265	266.3	266.9	267.2	267.2	268.4	268.6	268.7
Располагаемый напор, м	24	21.815	21.214	19.918	17.255	16.095	15.419	15.323	10.669	10.289	9.98
Длина участка, м	29	45	81.4	118	67	62	12	94	38	35	
Диаметр участка, м	0.259	0.259	0.259	0.207	0.207	0.207	0.207	0.082	0.1	0.082	
Потери напора в под. тр-де, м	1.121	0.308	0.662	1.357	0.591	0.346	0.049	3.488	0.193	0.159	
Потери напора в обр. тр-де, м	1.064	0.294	0.634	1.305	0.569	0.331	0.047	1.166	0.187	0.154	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	2.119	0.971	0.971	0.994	0.871	0.692	0.593	1.057	0.403	0.331	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-2.064	-0.949	-0.949	-0.975	-0.854	-0.677	-0.581	-0.697	-0.396	-0.326	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	29.772	5.259	6.26	8.848	6.788	4.287	3.153	28.546	3.912	3.488	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	28.253	5.03	5.988	8.506	6.53	4.104	3.026	9.538	3.783	3.378	
Расход в под. тр-де, т/ч	391.82	179.51	179.5	117.47	102.86	81.71	70.04	19.58	11.1	6.14	
Расход в обр. тр-де, т/ч	-381.69	-175.55	-175.55	-115.17	-100.89	-79.94	-68.62	-19.22	-10.92	-6.04	

Страница 1

Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 по направлению Котельная №1 - ул. Глинки,3.


2.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №2

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 представлены на Рис. 2.3.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №2» до «ДЮСШ №2 ул. 7-е Ноября, 16»



Страница 1

Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №2 по направлению Котельная №2 – ул. 7-е Ноября, 16.


2.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №3

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №3 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения г. Канск от Котельной №3 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №3 представлены на Рис. 2.4.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №3» до «ж/д ул. Грамотеинская, 37»



Страница 1

Рис. 2.4.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №3 по направлению Котельная №3 - ул. Грамотеинская,37.


2.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №5

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 представлены на Рис. 2.5.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №5» до «Аквариум»



Наименование узла	Котельная №5	УТ-1	ТК-10	УТ-3	Смена диам	ТК-11	УТ-магазин	ТК-20	ТК-15	ТК-24A	ТК-24	УЗ-24	Аквариум
Геодезическая высота, м	220	220	221	221	221	222	222	221.5	221	221	220	220	216
Полный напор в обр. тр-де, м	240	240.1	240.1	240.1	240.1	240.2	240.3	240.4	240.5	240.6	240.6	241.3	241.4
Располагаемый напор, м	25	24.885	24.806	24.735	24.709	24.675	24.308	24.268	23.944	23.851	23.832	23.811	22.36
Длина участка, м	10	41.3	41	15.9	36.2	45	6	50	27.5	35	39	187.4	25.5
Диаметр участка, м	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.1	0.082	0.082	0.082	0.05	0.05
Потери напора в под. тр-де, м	0.059	0.04	0.036	0.013	0.017	0.188	0.021	0.166	0.047	0.01	0.011	0.728	0.053
Потери напора в обр. тр-де, м	0.057	0.039	0.035	0.012	0.017	0.179	0.02	0.158	0.046	0.009	0.011	0.723	0.053
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.571	0.232	0.221	0.212	0.162	0.365	0.332	0.325	0.213	0.08	0.08	0.215	0.157
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.562	-0.227	-0.216	-0.208	-0.158	-0.356	-0.323	-0.317	-0.212	-0.08	-0.08	-0.214	-0.156
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	4.507	0.75	0.68	0.628	0.369	3.217	2.658	2.551	1.308	0.21	0.21	2.987	1.593
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	4.367	0.721	0.653	0.603	0.351	3.061	2.53	2.428	1.287	0.208	0.208	2.968	1.587
Расход в под. тр-де, т/ч	35.41	14.39	13.7	13.16	10.06	10.06	9.14	8.96	3.96	1.48	1.48	1.48	1.08
Расход в обр. тр-де, т/ч	-34.85	-14.11	-13.42	-12.89	-9.81	-9.81	-8.92	-8.74	-3.93	-1.48	-1.48	-1.48	-1.08

Страница 1

Рис. 2.5.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №5 по направлению Котельная №5 - Аквариум.


2.6 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №6

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 представлены на Рис. 2.6.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №6» до «Стадион ул. Тимирязева, 32»



Наименование узла	Котельн № TK-2	TK-3	TK-4	TK-5	TK-6	TK-9	TK-11	TK-12	TK-13	УТ-14/1	TK-14	TK-28	TK-27A	TK-27	TK-26	Уз-10	TK-3	TK-4	Стадион	
Геодезическая высота, м	255	255	256	257	257	256	257	257	256	259	260	260	260	257	256	252	255	255	256	
Полный напор в обр. тр-де, м	296	296.1	296.2	296.5	296.8	297.3	299	299.8	300	300.2	300.5	300.5	301	301.2	301.4	301.5	301.6	302.4	302.4	
Располагаемый напор, м	15	14.828	14.655	13.976	13.272	12.416	8.804	7.248	6.745	6.442	5.844	5.745	4.751	4.311	3.996	3.689	3.598	2	1.957	192
Длина участка, м	30.2	40	65	75	18	121	60	30	24	58	12.4	124	50	50	52	46	83	30	25.4	
Диаметр участка, м	0.359	0.359	0.207	0.207	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.133	0.125	0.133	0.133	0.15	0.1	0.1	0.1	
Потери напора в под. тр-де, м	0.089	0.09	0.349	0.361	0.439	1.848	0.795	0.257	0.156	0.306	0.051	0.509	0.223	0.16	0.156	0.046	0.809	0.022	0.021	
Потери напора в обр. тр-де, м	0.083	0.083	0.33	0.342	0.417	1.764	0.76	0.245	0.148	0.291	0.049	0.485	0.216	0.155	0.151	0.045	0.789	0.02	0.019	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.756	0.658	0.712	0.674	1.284	0.923	0.904	0.727	0.632	0.57	0.504	0.44	0.44	0.389	0.376	0.262	0.589	0.161	0.161	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.731	-0.636	-0.693	-0.657	-1.25	-0.902	-0.884	-0.71	-0.617	-0.556	-0.491	-0.429	-0.433	-0.382	-0.37	-0.259	-0.582	-0.154	-0.154	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	2.27	1.721	4.126	3.705	18.779	11.749	10.199	6.602	4.988	4.059	3.176	3.156	3.438	2.467	2.313	0.772	7.496	0.568	0.63	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	2.119	1.605	3.909	3.513	17.807	11.215	9.744	6.294	4.752	3.862	3.022	3.008	3.324	2.386	2.236	0.752	7.31	0.524	0.581	
Расход в под. тр-де, т/ч	268.75	233.93	84.08	79.66	79.65	57.23	56.09	45.1	39.18	35.33	31.24	21.45	18.96	18.96	18.35	16.24	16.24	4.43	4.43	
Расход в обр. тр-де, т/ч	-259.65	-225.84	-81.82	-77.55	-77.56	-55.92	-54.82	-44.03	-38.24	-34.46	-30.47	-20.94	-18.64	-18.64	-18.04	-16.03	-16.04	-4.25	-4.25	

Страница 1

Рис. 2.6.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной № 6 по направлению Котельная №6 - ул. Тимирязева, 32.

2.7 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной школы №7

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №7 трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от котельной Котельной школы №7 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №7 представлены на Рис. 2.7.1.

Пьезометрический график - от «Котельная школы №7» до «Школа №7, Фрунзе, 3»



Страница 1

Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №7 по направлению Котельная школы №7 - ул. Фрунзе, 3 .


2.8 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №8

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 представлены на Рис. 2.8.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №8» до «Больница №3, детск.отд.ул. Энр»



Наименование узла	Котельная №8	УТ-котельне TK-1	TK-11a	TK-23-1	TK-23	TK-22	TK-21	TK-20	TK-17	TK-16	TK-12	TK-10	Больница №3
Геодезическая высота, м	224	224	225	225	241	241	242	242	245	246	250	252	252
Полный напор в обр. тр-де, м	253	253	253.1	253.4	255	256.4	256.7	256.8	256.9	257.1	257.1	257.3	258
Располагаемый напор, м	21	20.922	20.829	20.174	16.798	13.997	13.451	13.157	12.949	12.542	12.488	12.147	12.131
Длина участка, м	10	12	60	382	39.5	40	24	19.8	42.7	13.7	120	50	64.7
Диаметр участка, м	0.259	0.259	0.207	0.15	0.082	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.15	0.069
Потери напора в под. тр-де, м	0.04	0.047	0.335	1.739	1.438	0.28	0.15	0.107	0.209	0.028	0.176	0.008	0.696
Потери напора в обр. тр-де, м	0.038	0.046	0.32	1.638	1.363	0.266	0.143	0.101	0.198	0.026	0.165	0.008	0.654
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.679	0.675	0.681	0.529	0.941	0.472	0.447	0.415	0.395	0.255	0.215	0.096	0.452
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.665	-0.663	-0.666	-0.513	-0.916	-0.461	-0.437	-0.405	-0.385	-0.247	-0.208	-0.093	-0.438
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	3.063	3.036	4.293	3.501	28.041	5.377	4.819	4.148	3.765	1.577	1.127	0.13	8.269
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	2.946	2.92	4.101	3.298	26.569	5.124	4.597	3.948	3.578	1.483	1.056	0.122	7.768
Расход в под. тр-де, т/ч	125.49	124.92	80.45	32.81	17.45	13.02	12.33	11.43	10.89	7.03	5.94	5.94	5.93
Расход в обр. тр-де, т/ч	-123.06	-122.52	-78.62	-31.84	-16.99	-12.71	-12.04	-11.15	-10.61	-6.82	-5.75	-5.75	-5.75

Страница 1

Рис. 2.8.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной № 8 по направлению Котельная №8 – Больница №3.

2.9 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №10

Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной №10 переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №10 выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной №10) трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной №10) представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной №10) представлены на Рис. 2.9.1.

Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «Больница № 8»





Рис. 2.9.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Больница № 8.



Наименование узла	1 ПНС-1	УТ-10/1	УТ-10а	ТК-11	ТК-11б	ТК-12	ТК-12/1	ТК-12/2	ТК-13	ТК-13'1	ЦП	Ввод	УТ-13б	Ввод	Больница
Геодезическая высота, м	222.3	222.3	223	228.7	225	225.2	225.2	227.4	227.4	231.8	230.5	230	230.5	231	231
Полный напор в обр. тр-де, м	243.8	243.8	249.1	252.3	253.5	260.7	260.7	261.2	261.3	261.5	270.5	275	275.3	275.8	275.9
Располагаемый напор, м	83.526	83.48	72.224	65.409	62.72	47.504	47.397	46.279	46.262	45.825	27.205	17.896	17.273	16.247	16.149
Длина участка, м	4.5	1090	660	265	1500	12	118	2	52	460	230	44	78	85	5
Диаметр участка, м	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.1
Потери напора в под. тр-де, м	0.025	5.983	3.618	1.427	8.073	0.057	0.588	0.009	0.23	9.583	4.789	0.315	0.519	0.05	0.021
Потери напора в обр. тр-де, м	0.022	5.273	3.197	1.262	7.142	0.05	0.529	0.008	0.207	9.036	4.521	0.308	0.507	0.047	0.02
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.305	1.305	1.304	1.293	1.292	1.214	1.198	1.198	1.195	1.122	1.122	0.657	0.634	0.188	0.423
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.228	-1.228	-1.229	-1.219	-1.219	-1.143	-1.136	-1.136	-1.133	-1.089	-1.09	-0.649	-0.626	-0.182	-0.409
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	4.574	4.574	4.568	4.488	4.485	3.96	3.713	3.713	3.695	17.361	17.351	5.972	5.548	0.495	3.532
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	4.032	4.032	4.036	3.968	3.968	3.494	3.343	3.344	3.327	16.369	16.379	5.829	5.415	0.463	3.307
Расход в под. тр-де, т/ч	954.3	954.3	953.75	945.3	945	887.88	882.44	882.38	880.22	69.6	69.58	40.78	39.3	11.67	11.67
Расход в обр. тр-де, т/ч	-905.1	-905.1	-905.66	-897.95	-897.93	-842.52	-837.27	-837.34	-835.18	-67.58	-67.6	-40.29	-38.83	-11.28	-11.29

Страница 2

Рис. 2.9.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Больница № 8 (Продолжение).


2.10 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной №11

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 представлены на Рис. 2.10.1.

Пьезометрический график - от «Котельная №11» до «ж/д ул. Тухачевского, 22, ИП З»



Страница 1

Рис. 2.10.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 по направлению Котельная №11 – ул. Тухачевского, 22.

2.11 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной школы №21

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 представлены на Рис. 2.11.1.

Пьезометрический график - от «Котельная школы №21» до «Школа №21, Крылова, 88»



Страница 1

Рис. 2.11.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной школы №21 по направлению Котельная школы №21 – Школа №21, ул. Крылова, д. 88.

2.12 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 33 квартала


Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 33 квартала переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 33 квартала выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 33 квартала) трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 33 квартала) представлены в электронной модели в ГИС Zulu.


Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 33 квартала) представлены на Рис. 2.12.1.

Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «ж/д, Юбилейная, 16»



Страница 1

Рис. 2.12.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ж/д, Юбилейная, 16.



Страница 2

Рис. 2.12.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ж/д, Юбилейная, 16. (Продолжение)


2.13 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной мкр. «Ившка»

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ившка» трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ившка» представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ившка» представлены на Рис. 2.13.1.

Пьезометрический график - от «Котельная м-на Ивушка (от)» до «Д/сад №31 Лесная, 1в»



Наименование узла	Котельная м-на Ивушка	УТ-1	УТ-2	УТ-3	УТ-3-1	УТ-7	УТ-7/1	УТ-8	УТ-9	Д/сад №31 Лесная
Геодезическая высота, м	180	180	180	180	180	180	205	205	208	209
Полный напор в обр. тр-де, м	222	222.2	222.6	222.7	224.7	229.5	230.7	232.4	232.8	235.3
Располагаемый напор, м	28.4	28.039	27.167	27.031	23.036	13.239	10.762	7.479	6.582	1.49
Длина участка, м	93	225	55	96.3	293.7	86	114	50	85	
Диаметр участка, м	0.259	0.259	0.259	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	
Потери напора в под. тр-де, м	0.181	0.438	0.068	2.016	4.948	1.251	1658	0.451	2.551	
Потери напора в обр. тр-де, м	0.18	0.434	0.068	1.979	4.849	1.226	1625	0.446	2.542	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.517	0.496	0.396	0.907	0.813	0.755	0.755	0.594	0.676	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.515	-0.494	-0.394	-0.899	-0.805	-0.748	-0.748	-0.591	-0.674	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	1.5	1.498	0.956	16.112	12.958	11.19	11.188	6.933	23.088	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	1.485	1.484	0.947	15.812	12.698	10.966	10.967	6.861	23.008	
Расход в под. тр-де, т/ч	95.64	91.78	73.23	25.01	22.42	20.83	20.83	16.38	4.66	
Расход в обр. тр-де, т/ч	-95.14	-91.32	-72.86	-24.77	-22.19	-20.62	-20.62	-16.29	-4.65	

Страница 1

Рис. 2.13.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной мкр. «Ивушка» по направлению Котельная мкр. «Ивушка» - Д/сад №31 Лесная, 1в.


2.14 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной пос. Финский

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский представлены на Рис. 2.14.1.

Пьезометрический график - от «Котельная пос. Финский» до «ж/д, Финский мкр-н, 8»



Страница 1

Рис. 2.14.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский по направлению Котельная пос. Финский – Финский мкр-н, 8.

2.15 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9»


Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной МКУ «Сибирь-12,9» переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9» выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9») трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9») представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной МКУ «Сибирь-12,9») представлены на Рис. 2.15.1.


Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «Школа №28, пер. Козлова, 2»



Наименование узла	БГРЭС (т/м в забор ГРЭС)	КС3-10	ПНС-1	к ЦТП_кот.МК РД_о	ЦТП МКУ-Сиб ЦТП МКУ-Сиб УТ1	УТ38	УТ39	УТ90	УТ91
Геодезическая высота, м	198	194.6	191.12	187	187	201	201	206	208
Полный напор в обр. тр-де, м	213	215.7	275.9	222	222	230.1	241	241	243.1
Располагаемый напор, м	155	149.105	19.532	60.274	60.267	32.571	32.57	44.974	40.735
Длина участка, м	350	7792.5	3492.7	1	1450	0.5	1	200	38
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.706	0.706	0.309	0.309	0.359	0.259	0.259
Потери напора в под. тр-де, м	3.158	69.412	13.154	0.004	8.72	0.003	0.013	2.154	1.934
Потери напора в обр. тр-де, м	2.736	60.161	11.4	0.003	8.065	0.003	0.012	2.086	1.945
Скорость воды в под. тр-де, м/с	2.143	2.143	1.383	1.381	1.034	1.033	1.721	1.587	2.523
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.994	-1.995	-1.288	-1.29	-0.994	-0.995	-1.694	-1.562	-2.49
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	6.942	6.94	2.897	2.887	4.626	4.617	10.552	8.974	42.565
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	6.014	6.015	2.511	2.52	4.279	4.287	10.213	8.691	41.458
Расход в под. тр-де, т/ч	2944.56	2944.23	1900.74	1897.41	272.2	271.94	611.63	563.98	466.65
Расход в обр. тр-де, т/ч	-2740.45	-2740.79	-1769.2	-1772.54	-261.76	-262.03	-601.72	-554.98	-460.54

Страница 1

Рис. 2.15.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Школа №28, пер. Козлова, 2 .



Страница 2

Рис. 2.15.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - Школа №28, пер. Козлова, 2 (Продолжение).


2.16 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной пос. 8 Марта

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 Марта представлены на Рис. 2.16.1.

Пьезометрический график - от «Кот. пос. 8 марта» до «ба»



Наименование узла	Кот. пос. 8 ма УТ1	УТ2	ТК3-1	ТК3-2	ТК3	УТ4	ТК5	ТК6	ТК7	ТК7-1	ТК8	6а
Геодезическая высота, м	198	198	198	196	196	196	196	196	196	196	196	197.8
Полный напор в обр. тр-де, м	219	219.4	220	220.3	220.3	220.4	221.6	221.7	222.2	222.3	222.5	222.5
Располагаемый напор, м	22	21.136	19.957	19.431	19.404	19.265	16.772	16.437	15.492	15.395	15.37	14.811
Длина участка, м	10	100	2	0.3	0.1	50	6	94	31	0.5	9	34
Диаметр участка, м	0.1	0.15	0.068	0.082	0.068	0.068	0.068	0.068	0.068	0.05	0.04	0.027
Потери напора в под. тр-де, м	0.438	0.596	0.262	0.014	0.066	1.276	0.17	0.48	0.048	0.013	0.279	0.002
Потери напора в обр. тр-де, м	0.426	0.582	0.265	0.013	0.073	1.217	0.165	0.465	0.048	0.013	0.28	0.002
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.232	0.536	0.973	0.669	0.973	0.66	0.66	0.295	0.163	0.302	0.471	0.029
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.215	-0.529	-0.952	-0.655	-0.952	-0.643	-0.643	-0.29	-0.163	-0.301	-0.47	-0.029
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	28.724	5.2	53.523	19.228	53.523	24.652	24.649	4.936	1.516	8.194	28.138	0.049
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	27.964	5.06	51.273	18.42	51.273	23.433	23.436	4.767	1.511	8.167	28.046	0.049
Расход в под. тр-де, т/ч	33.96	33.25	12.4	12.4	12.4	8.41	8.41	3.76	2.08	2.08	2.08	0.058
Расход в обр. тр-де, т/ч	-33.5	-32.79	-12.14	-12.14	-12.14	-8.2	-8.2	-3.69	-2.07	-2.08	-2.08	-0.058

Страница 1

Рис. 2.16.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. 8 марта по направлению Котельная пос. 8 марта – Филиал библиотеки № 6 (ул. 1 Боев. 30).

2.17 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый»


Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной мкр. «Сосновый» переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый» выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый») трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый») представлены в электронной модели в ГИС Zulu.


Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной мкр. «Сосновый») представлены на Рис. 2.17.1.

Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «ж/д кв. Сосновый, 4»



Наименование узла	БГРЭС(забор ГР КС3-10	ПНС_кот в рем.узе	кот. 10	УТ-1а	УТ-2	УТ-2а	УТ 6	УТ-7	УТ-8	УТ-8а	УТ (проект)	УТ-9	УТ-10	УТ ПНС	ПНС-1	УТ-10/1	УТ-10	
Геодезическая высота, м	198	194.6	191.12	191.1	190	192.4	197.2	199.1	201.9	207.5	209.7	212.2	215.3	215.5	215.6	222.3	222.3	
Полный напор в обр. тр-де, м	213	215.7	275.9	211.1	216.6	217.4	217.9	218	218.1	221	223.8	230.3	231.7	233.1	233.9	243.7	243.8	249.1
Располагаемый напор, м	155	149.105	19.532	81.607	69.938	68.156	67.217	67.012	66.781	60.656	54.574	40.708	37.775	34.685	33.056	12.067	11.942	83.526
Длина участка, м	350	7792.5	34	77	177	530	100	160.8	475	470	1030	205	174	146	1700	14.2	7	4.5
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.309	0.309	0.517	0.804	0.804	0.804	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517
Потери напора в под. тр-де, м	3.158	69.412	2.722	6.164	0.941	0.496	0.108	0.122	3.268	3.243	7.388	1.547	1.641	0.859	11.177	0.066	0.032	0.025
Потери напора в обр. тр-де, м	2.736	60.161	2.431	5.505	0.841	0.443	0.097	0.109	2.857	2.838	6.478	1.386	1.449	0.77	9.812	0.059	0.029	0.022
Скорость воды в под. тр-де, м/с	2.143	2.143	3.936	3.936	14.06	0.581	0.579	0.547	1.317	1.317	1.316	1.307	1.302	1.301	1.298	1.297	1.295	1.305
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.994	-1.995	-37.19	-3.719	-1.329	-0.549	-0.548	-0.517	-1.244	-1.244	-1.245	-1.237	-1.232	-1.232	-1.229	-1.23	-1.228	-1.228
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	6.942	6.94	66.71	66.709	4.431	0.515	0.434	0.388	4.703	4.701	4.698	4.565	4.593	4.525	4.57	4.205	4.193	4.574
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	6.014	6.015	59.574	59.574	3.958	0.46	0.389	0.346	4.072	4.074	4.076	4.089	3.992	4.055	3.974	3.784	3.772	4.032
Расход в под. тр-де, т/ч	2944.56	2944.23	1036.05	1036.04	1036.03	1035.94	1031.64	974.84	970.48	970.23	969.99	963.24	959.09	959	956.61	955.74	954.3	954.3
Расход в обр. тр-де, т/ч	-2740.45	-2740.79	-979.02	-979.03	-979.04	-979.13	-976.43	-920.63	-916.71	-916.95	-917.19	-911.57	-907.66	-907.75	-905.63	-906.5	-905.1	-905.1

Рис. 2.17.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - ж/д кв.Сосновый, 4.



Наименование узла	TK-11	TK-116	TK-12Б	TK-12	TK-12/1	TK-12/2	TK-13	TK-13/1	УТ-13/1	УТ-58/1	УТ-58	УТ-17	УТ4	УТ5	т.А	УТ2	УТ3	УТ4	ж/д кв.С.
Геодезическая высота, м	228.7	225	225.2	225.2	227.4	227.4	227.4	227.4	227.4	230	230	234	237.8	237.1	230	230	232	232.5	232.5
Полный напор в обр. тр-де, м	252.3	253.5	260.7	260.7	261.2	261.3	261.5	261.5	262	264.8	264.8	271.1	273	273.3	274.6	275.1	275.2	275.3	275.3
Располагаемый напор, м	65.409	62.72	47.504	47.397	46.279	46.262	45.825	45.648	44.801	38.871	38.815	25.791	21.97	21.363	18.743	17.818	17.6	17.38	17.35
Длина участка, м	265	1500	12	118	2	52	8.1	40	280	2.7	6.15	240	88	404.5	90.5	38	105	12	
Диаметр участка, м	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.517	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.259	0.205	0.205	0.205	0.15	0.15	0.1	
Потери напора в под. тр-де, м	1.427	8.073	0.057	0.588	0.009	0.23	0.092	0.44	3.077	0.029	6.755	19.11	0.304	1.321	0.465	0.107	0.11	0.012	
Потери напора в обр. тр-де, м	1.262	7.142	0.05	0.529	0.008	0.207	0.085	0.408	2.853	0.027	6.269	19.09	0.303	1.298	0.46	0.111	0.11	0.013	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.293	1.292	1.214	1.198	1.198	1.195	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.176	0.608	0.608	0.607	0.407	0.324	0.198	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.219	-1.219	-1.143	-1.136	-1.136	-1.133	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082	-1.165	-0.602	-0.602	-0.602	-0.405	-0.323	-0.197	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	4.488	4.485	3.96	3.713	3.713	3.695	9.421	9.157	9.157	9.153	9.153	6217	2.727	2.727	2.724	1.85	0.974	0.627	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	3.968	3.968	3.494	3.343	3.344	3.327	8.735	8.491	8.491	8.494	8.494	6.102	2.671	2.672	2.674	1.836	0.967	0.622	
Расход в под. тр-де, т/ч	945.3	945	887.88	882.44	882.38	880.22	132.71	132.71	132.7	132.68	132.68	217.39	70.42	70.41	70.38	25.25	20.12	5.46	
Расход в обр. тр-де, т/ч	897.95	-897.93	-842.52	-837.27	-837.34	-835.18	-127.77	-127.77	-127.78	-127.8	-127.8	-215.37	-69.69	-69.7	-69.73	-25.15	-20.04	-5.44	

Страница 2

Рис. 2.17.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) - ж/д кв.Сосновый, 4 (Продолжение).

2.18 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 30 квартала


Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 30 квартала переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 30 квартала выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 30 квартала) трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 30 квартала) представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 30 квартала) представлены на Рис. 2.18.1.


Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «Д/сад №10»



Наименование узла	БГРЭС (т забор ГР КСЗ-10	ПНС-1	к ЦТП_кс УТ3 (КСЗ РД_о	ЦТП 30-п уз. 30-го	уз 30-го к Переход	Переход	УТ-38	УТ-60	УТ-62	УТ-63	УТ-63А	УТ-65	УТ-65/1
Геодезическая высота, м	198	194.6	191.12	187	187	191	205	205	205	206	206	206	205
Полный напор в обр. тр-де, м	213	215.7	275.9	222	222	224	230.1	232	232.6	232.6	232.8	232.8	235
Располагаемый напор, м	155	149.105	19.532	60.274	60.267	56.035	40.503	40.49	35.634	35.6	35.348	35.162	33.781
Длина участка, м	350	7792.5	3492.7	1	823.7	800	0.5	110	1	6	2	70	8
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.359	0.359	0.517	0.359	0.359	0.309	0.414	0.414
Потери напора в под. тр-де, м	3.158	69.412	13.154	0.004	227	7.537	0.005	0.713	0.017	0.131	0.097	0.716	0.047
Потери напора в обр. тр-де, м	2.736	60.161	11.4	0.003	1.962	6.088	0.004	0.651	0.016	0.121	0.09	0.664	0.044
Скорость воды в под. тр-де, м/с	2.143	2.143	1.383	1.381	1.183	1.426	1.426	1.553	2.021	2.021	2.727	1.519	1.15
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.994	-1.995	-1.288	-1.29	-1.099	-1.281	-1.282	-1.484	-1.946	-1.946	-2.626	-1.463	-1.109
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	6.942	6.94	2.897	2.887	2.12	7.247	7.242	5.404	14.529	18.166	40.298	8.529	4.892
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	6.014	6.015	2.511	2.52	1.832	5.854	5.859	4.933	13.473	16.844	37.366	7.908	4.548
Расход в под. тр-де, т/ч	2944.56	2944.23	1900.74	1897.41	1625.21	506.69	506.49	1144.36	717.89	717.89	717.89	543.52	530.78
Расход в обр. тр-де, т/ч	-2740.45	-2740.79	-1769.2	-1772.54	-1510.78	-455.26	-455.46	-1093.33	-691.27	-691.27	-691.27	-524.03	-511.93


Страница 1

Рис. 2.18.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – Д/сад №10.



Страница 2


Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18»



Наименование узла	БГРЭС (т/м забор ГРЭС КСЗ-10)	ПНС-1	к ЦТП_кот.1 УТЗ (КСЗ)	РД_о	ЦТП 30-го к уз. 30-го кв УТ-1	УТ-21	УТ-22	УТ-22/1	ТК-23	ТК24	Смена
Геодезическая высота, м	198	194.6	191.12	187	187	191	205	205	204	203	203
Полный напор в обр. тр-де, м	213	215.7	275.9	222	222	224	230.1	232	232.6	233.4	235.6
Располагаемый напор, м	155	149.105	19.532	60.274	60.267	56.035	40.503	40.49	35.634	33.901	29.337
Длина участка, м	350	7792.5	3492.7	1	823.7	800	0.5	110	21	74	72
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.706	0.706	0.706	0.359	0.359	0.517	0.259	0.207	0.207
Потери напора в под. тр-де, м	3.158	69.412	13.154	0.004	2.27	7.537	0.005	0.713	0.917	2.415	1.928
Потери напора в обр. тр-де, м	2.736	60.161	11.4	0.003	1.962	6.088	0.004	0.651	0.816	2.15	1.73
Скорость воды в под. тр-де, м/с	2.143	2.143	1.383	1.381	1.183	1.426	1.426	1.553	2.306	1.716	1.554
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.994	-1.995	-1.288	-1.29	-1.099	-1.281	-1.282	-1.484	-2.174	-1.619	-1.472
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	6.942	694	2.897	2.887	2.12	7.247	7.242	5.404	36.389	27.191	22313
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	6.014	6.015	2.511	2.52	1.832	5.854	5.859	4.933	32.363	24.213	20.025
Расход в под. тр-де, т/ч	2944.56	2944.23	1900.74	1897.41	1625.21	506.69	506.49	1144.36	426.41	202.71	183.61
Расход в обр. тр-де, т/ч	-2740.45	-2740.79	-1769.2	-1772.54	-1510.78	-455.26	-455.46	-1093.33	-402.11	-191.28	-173.94

Страница 1

Рис. 2.18.2 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18.



Наименование узла	惆 TK-25	УТ-26	TK-27	TK-28	УТ-31	TK-32	TK-33	TK-34	УТ-34а	УТ-58	TK-35	УТ-36/1	УТ-36/2	Смена диаг ФГУП Бала
Геодезическая высота, м	203	203	203	203	202	202	202	201	202	203	204	204	204	203
Полный напор в обр. тр-де, м	238	238.6	239.7	240.1	240.6	241.4	242.2	244.8	245.1	245.7	246	246.1	246.2	246.9
Располагаемый напор, м	24.166	23.014	20.67	19.889	18.82	16.955	15.31	9.879	9.297	7.994	7.395	7.117	7.02	6.925
Длина участка, м	30	66	22	82	38	40	156	45	145.1	104.9	36	20	23	22
Диаметр участка, м	0.207	0.207	0.207	0.207	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.082	0.082	0.082	0.05
Потери напора в под. тр-де, м	0.606	1.234	0.411	0.561	0.978	0.862	2.852	0.305	0.682	0.315	0.141	0.049	0.049	0.677
Потери напора в обр. тр-де, м	0.546	1.109	0.37	0.509	0.887	0.783	2.579	0.277	0.62	0.283	0.137	0.047	0.047	0.651
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.35	1.299	1.299	0.886	1.394	1.275	1.174	0.714	0.594	0.474	0.314	0.249	0.231	0.62
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.282	-1.231	-1.231	-0.843	-1.327	-1.215	-1.116	-0.68	-0.566	-0.449	-0.31	-0.244	-0.226	-0.608
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	16.841	15.586	15.585	5.698	21.458	17.953	15.235	5.657	3.918	2.505	3.271	2.051	1.764	25.635
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	15.176	14	14.001	5.168	19.452	16.31	13.775	5.136	3.563	2.251	3.176	1.979	1.698	24.676
Расход в под. тр-де, т/ч	159.49	153.43	153.43	104.6	86.45	79.05	72.81	44.29	36.83	29.41	5.83	4.61	4.27	4.27
Расход в обр. тр-де, т/ч	-151.4	-145.41	-145.41	-99.6	-82.3	-75.34	-69.22	-42.2	-35.11	-27.87	-5.74	-4.53	-4.19	-4.19

Страница 2

Рис. 2.18.2 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ФГУП Баланс, пер. Толстого, 18 (Продолжение).

2.19 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 34 квартала


Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 34 квартала переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг. Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной 34 квартала выполнен для тепломагистрали №3 от Беловской ГРЭС.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 34 квартала) трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 34 квартала) представлены в электронной модели в ГИС Zulu.


Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС (в зоне действия Котельной 34 квартала) представлены на Рис. 2.19.1.

Пьезометрический график - от «БГРЭС (т/м в г. Белово)» до «ж/д ул. Советская, 55»



Страница 1

Рис. 2.19.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ул. Советская, 55.



Наименование узла	ка2	ТК-7	ТС-20	ТК-7а	ТК-8	ТК-9	ТК-10	ТК-10а	ТК-11	ТС-44	ТС-53	Врезка 4	ТС-54	Врезка 3	ТС-55	ж/д ул. Соколиной
Геодезическая высота, м	199	201	201	201	202	203	203	203	203	201.7	201.2	201.2	200.6	200.4	200.2	200
Полный напор в обр. тр-де, м	228.8	229.6	230	230.1	230.4	231	231.3	231.5	231.8	232	232.3	232.3	232.3	232.4	232.4	232.5
Располагаемый напор, м	45.793	44.002	43.132	43.042	42.279	41.017	40.443	40.065	39.418	38.978	38.316	38.233	38.125	38.019	37.889	37.85
Длина участка, м	166.9	83.1	9	62	121	88	58	78	53	47	17	15.5	12	20	5.5	
Диаметр участка, м	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.15	0.15	0.125	0.125	0.1	0.1	0.082	0.082
Потери напора в под. тр-де, м	0.949	0.461	0.047	0.405	0.665	0.301	0.198	0.364	0.247	0.374	0.047	0.06	0.059	0.072	0.02	
Потери напора в обр. тр-де, м	0.842	0.409	0.042	0.359	0.597	0.273	0.18	0.284	0.193	0.288	0.036	0.048	0.047	0.058	0.016	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.262	1.247	1.213	1.213	1.113	0.978	0.978	0.583	0.583	0.675	0.397	0.405	0.405	0.302	0.302	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.189	-1.175	-1.143	-1.143	-1.054	-0.932	-0.933	-0.514	-0.514	-0.592	-0.345	-0.361	-0.361	-0.269	-0.269	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	4.736	4.625	4.374	54.38	4.578	2.846	2.845	3.886	3.886	6.631	2.307	3.238	4.108	3.013	3.013	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	4.204	4.106	3.885	4.829	4.11	2.589	2.589	3.03	3.031	5.106	1.743	2.578	3.269	2.4	2.4	
Расход в под. тр-де, т/ч	596.38	589.37	573.12	573.12	525.79	461.99	461.96	36.14	36.14	29.07	17.1	11.17	11.17	5.59	5.59	
Расход в обр. тр-де, т/ч	-561.82	-555.22	-540	-540.01	-498.14	-440.58	-440.61	-31.89	-31.89	-25.49	-14.85	-9.96	-9.96	-4.99	-4.99	

Страница 2

Рис. 2.19.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС по направлению Беловская ГРЭС (магистраль №3) – ул. Советская, 55 (Продолжение).


2.20 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной ПСХ-2

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ПСХ-2 трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы Беловского городского округа от Котельной ПСХ-2 представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ПСХ-2 представлены на Рис. 2.20.1.


Пьезометрический график - от «ПСХ-2» до «ж/д мкр. Греческий, 59»



Наименование узла	ПСХ-2	Вр.1	ПНС вх.	ПНС птг	ПНС ПС	Вр.2	ТК-3'	НСС,ул.	НСС вых	ТК-3	ТК-2/1	ТК-2/2a	ТК-2/2	ТК-2/5	ТК-2/6	ТК-2/17	ТК-2/18	ТК-2/19	НО1	НО2
Геодезическая высота, м	222	237	249	249	249	279	309	309	309	308	307	307	306	305	305	304	304	304	304	303
Полный напор в обр. тр-де, м	259	264.1	264.8		331	334.4	340.6	340.8	340.8	341.6	342.9	343.5	343.7	343.9	344.4	344.8	345	345.2	345.2	345.3
Располагаемый напор, м	31	20.016	18.586		55.992	48.673	35.27	34.93	34.907	33.116	30.472	29.247	28.896	28.428	27.511	26.585	26.276	25.764	25.754	25.638
Длина участка, м	715	100	1	1	515	950	24	1	24	108	50	15	76	155	50	38	68	8	95	95
Диаметр участка, м	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.517	0.414	0.414	0.414	0.414	0.517	0.517	0.414	0.414	0.414	0.259	0.259	
Потери напора в под. тр-де, м	5.881	0.767	0.008	0.008	3.926	7.186	0.181	0.012	0.923	1.363	0.631	0.181	0.241	0.473	0.477	0.159	0.264	0.005	0.059	0.059
Потери напора в обр. тр-де, м	5.102	0.663			3.394	6.217	0.157	0.011	0.868	1.282	0.593	0.17	0.226	0.445	0.449	0.15	0.248	0.005	0.057	0.057
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.362	1.315	1.311	1.311	1.311	1.306	1.305	1.897	2.947	1.687	1.687	1.651	0.976	0.958	1.467	0.971	0.935	0.303	0.303	0.303
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.268	-1.223			-1.219	-1.215	-1.215	-1.839	-2.857	-1.636	-1.636	-1.601	-0.946	-0.929	-1.423	-0.942	-0.906	-0.299	-0.299	-0.299
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	6.855	6.394	6.352	6.352	6.352	6.303	6.297	9.955	32.051	10.517	10.516	10.068	2.64	2.543	7.951	3.489	3.233	0.52	0.52	0.52
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	5.947	5.529			5.492	5.453	5.459	9.359	30.125	9.89	9.891	9.464	2.482	2.392	7.482	3.279	3.039	0.504	0.504	0.504
Расход в под. тр-де, т/ч	643.52	621.48	619.45	619.45	619.45	617.07	616.75	1397.66	1392.34	797.26	797.23	780.06	719.17	705.87	693.13	458.91	441.77	56.11	56.11	56.1
Расход в обр. тр-де, т/ч	-599.33	-577.86			-575.91	-573.9	-574.21	-1355.14	-1349.83	-773.14	-773.17	-756.28	-697.34	-684.54	-672.35	-444.86	-428.25	-55.21	-55.21	-55.23

Страница 1


Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59.



Наименование узла	HO3	HO4	HO5	HO6	HO7	HO8	HO9	HO11	HO12	HO13	HO14	HO15	HO16	HO17	Уз-1	HO17/1	Врезка	УТ1 про ТК1/1
Геодезическая высота, м	302	301	300	299	298	298	296	294	294	290	290	289	289	288	287	287	290	293
Полный напор в обр. тр-де, м	345.3	345.4	345.4	345.5	345.5	345.6	345.8	346.3	346.6	346.8	346.9	347.2	310.2	310.4	310.6	310.7	310.8	311.1
Располагаемый напор, м	25.521	25.432	25.332	25.184	25.11	24.975	24.51	23.493	23.05	22.594	22.244	21.786	58.765	58.309	57.853	57.724	57.467	57.029
Длина участка, м	72	82	120	60	110	116	254	116.5	120	92	120.5	1	120	120	33.9	71.2	121	202
Диаметр участка, м	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207	0.15	0.15
Потери напора в под. тр-де, м	0.045	0.051	0.075	0.037	0.069	0.235	0.515	0.224	0.231	0.177	0.232	0.002	0.231	0.231	0.065	0.13	0.221	0.35
Потери напора в обр. тр-де, м	0.044	0.05	0.073	0.036	0.067	0.229	0.502	0.219	0.225	0.173	0.226		0.226	0.226	0.064	0.128	0.217	0.344
Скорость воды в под. тр-де, м/с	0.303	0.303	0.303	0.303	0.303	0.474	0.474	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.462	0.461	0.461	0.45	0.45	0.438
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-0.299	-0.299	-0.299	-0.299	-0.299	-0.468	-0.468	-0.456	-0.456	-0.456	-0.456		-0.457	-0.457	-0.457	-0.446	-0.446	-0.434
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	0.52	0.52	0.519	0.519	0.519	1.691	1.69	1.604	1.603	1.602	1.602	1.601	1.601	1.601	1.6	1.522	1.521	1.444
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	0.504	0.505	0.505	0.505	0.505	1.647	1.648	1.565	1.565	1.566	1.566		1.567	1.568	1.568	1.494	1.494	1.42
Расход в под. тр-де, т/ч	56.09	56.08	56.07	56.05	56.04	56.03	56.02	54.55	54.55	54.54	54.53	54.52	54.52	54.51	54.5	53.13	53.13	51.76
Расход в обр. тр-де, т/ч	-55.24	-55.25	-55.26	-55.27	-55.28	-55.29	-55.3	-53.89	-53.9	-53.91	-53.91		-53.93	-53.94	-53.95	-52.65	-52.65	-51.32

Страница 2

Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59 (продолжение).



Страница 3

Рис. 2.20.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от ПСХ-2 по направлению ПСХ-2 – мкр. Греческий, 59 (продолжение).


2.21 Гидравлический расчет передачи теплоносителя в зоне действия Котельной ООО «ТВК»

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Результаты расчета гидравлического режима работы системы Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» представлены в электронной модели в ГИС Zulu.

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» представлены на Рис. 2.21.1.


Пьезометрический график - от «Котельная ООО "ТВК"» до «ж/д ул. Ворошилова, 20»



Наименование узла	Котельная	УТ-Котелы	ТП-ОФ	Ли	ЦТП ппг Гр	УТ-ЦТП Рс	УТ-70	УТ-71	УТ-1	УТ-72	УТ-73	УТ-74	УТ-108	Ут-75	УТ-76	УТ-77	УТ-78	УТ-79
Геодезическая высота, м	248	248	232	184	184	184	184	184	184	183	183	184	186	186	186	186	186	
Полный напор в обр. тр-де, м	288	288.2	288.9	299.6	224.2	224.5	224.6	229.3	233.3	234.1	234.7	235.4	236	236.4	236.6	236.7	236.8	
Располагаемый напор, м	40	39.605	37.869	13.5	39.547	38.909	38.731	31.653	25.594	24.405	23.514	22.466	21.594	20.964	20.665	20.637	20.383	
Длина участка, м	72	278	1900	10	80	24	283.8	256.2	53	42	54	50	40	19	2	18	30	
Диаметр участка, м	0.706	0.517	0.414	0.414	0.414	0.414	0.414	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	0.359	
Потери напора в под. тр-де, м	0.213	0.987	13.671	0.193	0.338	0.093	2.347	2.012	0.394	0.295	0.346	0.288	0.208	0.098	0.009	0.083	0.139	
Потери напора в обр. тр-де, м	0.182	0.749	10.701	0.167	0.301	0.085	4.731	4.047	0.795	0.597	0.703	0.584	0.422	0.2	0.019	0.171	0.284	
Скорость воды в под. тр-де, м/с	1.124	1.007	1.242	2.035	0.951	0.912	1.213	1.182	1.15	1.117	1.067	1.013	0.961	0.96	0.909	0.908	0.906	
Скорость воды в обр. тр-де, м/с	-1.038	-0.877	-1.098	-1.894	-0.897	-0.87	-1.562	-1.52	-1.481	-1.442	-1.379	-1.306	-1.243	-1.242	-1.178	-1.178	-1.175	
Удельные линейные потери в под. тр-де, мм/м	2.279	2.731	5.535	14.849	3.246	2.99	6.361	6.041	5.715	5.398	4.923	4.436	3.993	3.986	3.571	3.568	3.553	
Удельные линейные потери в обр. тр-де, мм/м	1.945	2.073	4.332	12.869	2.891	2.719	12.822	12.153	11.534	10.928	10.008	8.978	8.122	8.11	7.307	7.3	7.27	
Расход в под. тр-де, т/ч	1543.87	741.86	586.7	961.5	449.12	431.03	431.02	420.01	408.49	397.01	379.09	359.81	341.35	341.08	322.79	322.63	321.96	
Расход в обр. тр-де, т/ч	-1426.38	-646.28	-518.99	-895.04	-423.85	-411.03	-411.03	-400.16	-389.83	-379.44	-363.09	-343.88	-327.06	-326.81	-310.2	-310.05	-309.4	

Страница 1

Рис. 2.21.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» по направлению ООО «ТВК» - ул. Ворошилова, 20.



Страница 2

Рис. 2.21.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной ООО «ТВК» по направлению ООО «ТВК» - ул. Ворошилова, 20 (продолжение).

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей в целом по Беловскому городскому округу

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в Таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Источник теплоснабжения	Наименование	Наличие резерва/дефицита тепловой мощности на источнике теплоты и в системе теплоснабжения на 2030 г.
Котельная №10	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	
Котельная №11	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная школы №21	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная 33 квартала	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	
Котельная микрорайона "Ившка"	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная пос. Финский	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	
Котельная пос. "8 Марта"	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная микрорайона "Сосновый"	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	
Котельная 30-го квартала	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	

Источник теплоснабжения	Наименование	Наличие резерва/дефицита тепловой мощности на источнике теплоты и в системе теплоснабжения на 2030 г.
Котельная 34-го квартала	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Нагрузки переключены на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022 гг.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	
ПСХ-2	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует
Котельная ООО «ТВК»	Тепловая мощность источника теплоты для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит тепловой мощности на источнике теплоты отсутствует.
	Пропускная способность тепловой сети для обеспечения нагрузок потребителей до 2030 г.	Дефицит по пропускной способности трубопроводов сетевой воды отсутствует

По результатам анализа баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых нагрузок существующих и перспективных потребителей тепловой энергии выявлено, что дефицит тепловой мощности отсутствует на всех источниках тепловой энергии.

По результатам расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения от всех источников тепловой энергии трубопроводы тепловых сетей после проведения работ по наладке гидравлического режима работы теплосети и выполнения мероприятий по реконструкции не будут иметь дефицита по пропускной способности.

Варианты развития систем теплоснабжения Беловского городского, мероприятия по источникам тепловой энергии и тепловым сетям рассмотрены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа», Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».