
А.В. Колесник

ПРОТОКОЛ
от 28.08.2023
час.

16-00

**Публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта
«Актуализация схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2024
год»**

Инициатором и организатором проведения публичных слушаний выступает Администрация Беловского городского округа.

Основание для проведения публичных слушаний - постановление Администрации Беловского городского округа № 2391-п от 21.08.2023 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта «Актуализация схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2024 год».

Состав комиссии:

- Колесник А.В. председатель комиссии, и.о. заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ;
- Полковников Е.В. заместитель председателя комиссии, заместитель главного инженера МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;
- Фефелова И.А. секретарь комиссии, начальник отдела теплоснабжения МКУ «Служба заказчика ЖКХ».
- Члены комиссии:
- Косвинцева Е.В. начальник управления по работе со средствами массовой информации Администрации Беловского городского округа;
- Морозова Е.А. начальник отдела по ЖКХ Администрации Беловского городского округа;
- Муратов Е.Т. начальник управления по земельным ресурсам и муниципальному имуществу Администрации Беловского городского округа;
- Худяков М.В. начальник административно-правового отдела Администрации Беловского городского округа;
- Шадрина Т.И. председатель Совета народных депутатов Беловского городского округа (по согласованию).

Присутствовало: 19 человек (согласно прилагаемого списка).

Вступительное слово:

Полковников Е.В.- заместитель председателя комиссии: сообщил о необходимости актуализации на 2024 год утверждённой Схемы теплоснабжения Беловского городского округа согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Озвучил основные требования к порядку утверждения актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования, изложенные в постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Ознакомил с порядком проведения публичных слушаний.

Проинформировал о том, что представленный проект схемы теплоснабжения Беловского городского округа был разработан в соответствии со сведениями МБУ «УКС», Управления архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа, МКУ «Служба заказчика ЖКХ» и ресурсоснабжающих организаций Беловского городского округа.

Предложил начать публичные слушания с доклада секретаря комиссии, начальника отдела теплоснабжения МКУ «Служба заказчика ЖКХ».

Выступление:

Фефелова И.А.: озвучила перечень теплоснабжающих организаций, действующих на территории Беловского городского округа. Проинформировала о возвращении на доработку проекта «Актуализация схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2024 год», согласно постановлению Администрации Беловского городского округа от 30.06.2023 №1969-п. После доработки проекта разработчиком внесены изменения в таблицы 2.3.9, 2.3.12, 2.3.15, 2.3.18, 2.3.19, 5.7.1, раздел 6.1 утверждаемой части по сроку вывода из эксплуатации котельных. Котельная квартала «Сосновый» - 2026 год, остальные 5 котельных – 2024 год. Также изменения внесены в таблицы 1.9.1, 1.12.1, 1.15.1, 1.18.1, 1.19.1 главы 4; таблицы 10.1, 12.9, 12.12, 12.15, 12.18, 12.19 главы 7 и п.1 главы 8 обосновывающих материалов по сроку вывода из эксплуатации котельных. В главе 11 произведена оценка надежности систем теплоснабжения от всех источников тепловой энергии. Все источники на территории Беловского городского округа относятся к категории высоконадежные и надежные.

Хмелева К.В.: уточнила срок вывода из эксплуатации котельных. Котельная квартала «Сосновый» - 2026 год, котельные № 10, 30 квартала, 33 квартала, 34 квартала и МКУ «Сибирь 12,9» - 2024 год. Озвучила вопрос о необходимости разработки проекта ликвидации вышеперечисленных котельных. При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год, проект на ликвидацию объектов должен быть в наличии.

Губарев М.С.: заверил, что в будущем будут выполнены работы по отключению линий электроснабжения от трансформаторной подстанции, расположенной внутри здания котельной №10, точки подключения ПНС-10 будет изменена; также запланированы работы по выносу тепловой сети за пределы земельного участка котельной 30-го квартала.

Муратов Е.Т.: заострил внимание на необходимости проведения реконструкции тепловой сети от ПНС-30, проложенной через бойлерную котельной №30, в целях освобождения строений, сооружений и коммуникаций котельной №30 от обременения действующими тепловыми сетями, требуется спроектировать и осуществить вынос за пределы земельного участка, сформированного под котельную №30 участок тепловой сети 2Ду200 мм., протяженностью 70 м. Для чего необходимо оформить земельные участки, разработать проект на реконструкцию теплового комплекса. Отметил, что вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Беловской ГРЭС на город 0,77 меньше других систем теплоснабжения и на 0,02 выше минимального значения.

Огородников А.В.: уточнил, что вынос линий электроснабжения входит в проект ликвидации котельных. Заострил внимание на том, что предлагаемые к выводу из эксплуатации котельные в настоящее время находятся в концессии. Предложил рассмотреть вопрос надежности теплоснабжения и безаварийности работы системы теплоснабжения.

Фефелова И.А.: На земельном участке, сформированном под котельную № 33, построено здание ЦТП-33, проложены тепловые сети и сети водоснабжения. Требуется

разделить земельный участок с формированием земельного участка под ЦТП-33, тепловые сети и сети водоснабжения.

Полковников Е.В.: подвёл итоги публичных слушаний, предложил считать их состоявшимися, поручил подготовить протокол и заключение по проведённым публичным слушаниям, схему теплоснабжения утвердить.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Актуализация схемы теплоснабжения Беловского городского округа на 2024 год» состоявшимися.

2. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» в течение 3-х календарных дней подготовить протокол и заключение по итогам проведения публичных слушаний.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа в течение 3-х календарных дней разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте Администрации Беловского городского округа.

Протокол вела:



И.А. Фефелова

Подписи членов комиссии:

Заместитель главного инженера МКУ «Служба заказчика ЖКХ»



Е.В. Полковников

Начальник отдела по ЖКХ и экологии
Администрации Беловского городского округа




Е.А. Морозова

Начальник административно-правового отдела
Администрации Беловского городского округа



М.В. Худяков

Начальник управления по земельным ресурсам и
муниципальному имуществу Администрации
Беловского городского округа;



Е.Т. Муратов

Председатель Совета народных депутатов
Беловского городского округа



Т.И. Шадрина