

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД**



**Обосновывающие материалы
к схеме теплоснабжения:**

Глава 18

**Сводный том изменений, выполненных в
доработанной и актуализированной схеме
теплоснабжения**

Утверждаю:

« ____ » _____ 2025 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2025 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2025 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2025 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2025 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

**Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в
доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения**

Разработчик:

ООО «Ивтеплоналадка» г. Иваново
Директор
_____ А.А.Зубанов

Оглавление

Оглавление.....	3
Состав документов	5
1. Описание изменений в период действия Схемы теплоснабжения	6
1.1. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2021 год.....	6
1.2. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2022 год.....	7
1.3. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2023 год.....	9
1.4. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2024 год.....	11
1.5. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2025 год.....	12
1.6. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2026 год.....	14
2. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии в период действия Схемы теплоснабжения	17
2.1. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год.....	17
2.2. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год.....	17
2.3. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год.....	18
2.4. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год.....	19
2.5. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год.....	19
3. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения.....	21

3.1. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год.....	21
3.2. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год.....	23
3.3. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год.....	27
3.4. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год.....	28
3.5. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год.....	30

Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1.	Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2025 год. Утверждаемая часть
2.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4.	Глава 2. Приложение 1. Существующая застройка
5.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
6.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
7.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
8.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
9.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
10.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
11.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
12.	Глава 10. Перспективные топливные балансы
13.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
14.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
15.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
16.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
17.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
18.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
19.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
20.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

1. Описание изменений в период действия Схемы теплоснабжения

1.1. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2021 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2019 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2020 г.).

2. Откорректирован перечень объектов подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

3. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

4. Откорректирован перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций действующих на территории городского округа.

5. Откорректирована электронная модель системы теплоснабжения (БГО): внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

6. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

7. Выполнен расчет балансов теплоносителя на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по величине потребления теплоносителя на цели горячего водоснабжения в открытых системах, величине нормативных и сверхнормативных утечек в тепловых сетях и системах теплопотребления.

8. Рассмотрено 2 сценария развития системы теплоснабжения БГО.

9. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей актуализированы с учетом мероприятий, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения актуализированы с учетом мероприятий, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

11. Выполнен расчет топливных балансов теплоисточников на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной

величины выработки тепловой энергии.

12. Определена величина инвестиций, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

13. Выполнен актуализированный расчет тарифных последствий.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения актуализированы с учетом изменений, принятых в схеме теплоснабжения.

15. Реестр проектов схемы теплоснабжения актуализирован с учетом мероприятий и сроков их исполнения, принятых приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения БГО.

1.2. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2022 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2020 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2021 г.).

2. В Единый государственный реестр юридических лиц 30.04.2021 г. внесены записи о завершении реорганизации ООО «Теплоэнергетик» в форме присоединения к нему ООО «Термаль» и о прекращении деятельности ООО «Термаль» путем реорганизации в форме присоединения.

3. Актуализирована расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

4. Актуализированы описания графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

5. Актуализированы фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети по Беловской ГРЭС.

6. Актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения БГО.

7. Актуализирован перечень объектов БГО, подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

8. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов БГО подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

9. Актуализирована электронная модель системы теплоснабжения БГО: внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

10. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

11. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. При этом расчет проводился при актуализированных существующих и перспективных тепловых нагрузках потребителей.

12. Выполнен расчет балансов теплоносителя на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по величине потребления теплоносителя на цели горячего водоснабжения в открытых системах, величине нормативных и сверхнормативных утечек в тепловых сетях и системах теплоснабжения.

13. Рассмотрено два сценария развития системы теплоснабжения БГО.

14. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей актуализированы с учетом мероприятий, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

15. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения актуализированы с учетом мероприятий, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

16. Выполнен расчет топливных балансов источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной величины выработки тепловой энергии.

17. Проведены расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города на 2030 год, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

18. Определена величина инвестиций, необходимых для реализации приоритетного сценария развития системы теплоснабжения БГО.

19. Выполнен актуализированный расчет тарифных последствий.

20. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа актуализированы с учетом изменений, принятых в схеме теплоснабжения.

21. Реестр проектов схемы теплоснабжения актуализирован с учетом мероприятий и сроков их исполнения, принятых приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения БГО.

22. В реестре единых теплоснабжающих организаций с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения изменений не произошло.

1.3. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2023 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2021 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2022 г.).

2. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 33 квартала, находящейся по адресу: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28, переключены на Котельную 34 квартала (ООО «Теплоэнергетик»).

3. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной МКУ «Сибирь-12,9», находящейся по адресу: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская 28а, переключены на Котельную №10 (ООО «Теплоэнергетик»).

4. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной №10, находящейся по адресу: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3, переключены на Беловскую ГРЭС (АО «Кузбассэнерго»).

5. Актуализирована расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

6. Актуализированы фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

7. Актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения БГО.

8. Актуализирован перечень объектов БГО, подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

9. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов БГО подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

10. Актуализирована электронная модель системы теплоснабжения БГО: внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

11. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

12. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. При этом расчет проводился при актуализированных существующих и перспективных тепловых нагрузках потребителей.

13. Актуализированы предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

14. Добавлена оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации согласно части 3 статьи 23 пункта 7.1 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»

15. Актуализирован расчет топливных балансов источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной величины выработки тепловой энергии.

16. Актуализированы расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города на 2030 год, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

17. Откорректирована величина инвестиций, необходимых для развития системы теплоснабжения БГО.

18. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа откорректированы с учетом изменений, принятых в актуализации схемы теплоснабжения.

19. В реестре единых теплоснабжающих организаций с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения ООО «Теплоснабжение» лишено статуса единой теплоснабжающей организации. В связи с приобретением права собственности и

владения имуществом ООО «Теплоснабжение» котельной 34 квартала, присвоено ООО «Теплоэнергетик» статус единой теплоснабжающей организации в зоне действия котельной 34 квартала.

1.4. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2024 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2022 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2023 г.).

2. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 34-го квартала, находящейся по адресу: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская, 1, переключены на Беловскую ГРЭС (АО «Кузбассэнерго»).

3. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной 30-го квартала, находящейся по адресу: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер.Цинкзаводской,15а, переключены на Беловскую ГРЭС (АО «Кузбассэнерго»).

4. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной микрорайона "Сосновый", находящейся по адресу: 652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый, переключены на Беловскую ГРЭС (АО «Кузбассэнерго»).

5. Актуализирована расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

6. Актуализированы фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

7. Актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения БГО.

8. Актуализирован перечень объектов БГО, подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

9. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов БГО подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

10. Актуализирована электронная модель системы теплоснабжения БГО: внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

11. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой

тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

12. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. При этом расчет проводился при актуализированных существующих и перспективных тепловых нагрузках потребителей.

13. Актуализированы предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

14. Актуализированы предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

15. Актуализирован расчет топливных балансов источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной величины выработки тепловой энергии.

16. Актуализированы расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города на 2030 год, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

17. Откорректирована величина инвестиций, необходимых для развития системы теплоснабжения БГО.

18. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа откорректированы с учетом изменений, принятых в актуализации схемы теплоснабжения.

19. В реестре единых теплоснабжающих организаций с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения изменений не произошло.

1.5. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2025 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2023 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2024 г.).

2. Потребитель тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной школы №7,

находящейся по адресу: 652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Фрунзе, 3а, переключен на индивидуальный источник теплоснабжения (электроотопление) в 2023 г. Котельная школы №7 выведена из эксплуатации в 2023 г.

3. Потребитель тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной школы №21, находящейся по адресу: 652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Крылова, 88, переключен на индивидуальный источник теплоснабжения (электроотопление) в 2023 г. Котельная школы №21 выведена из эксплуатации в 2023 г.

4. Актуализирована расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

5. Актуализированы фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

6. Актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения БГО.

7. Актуализирован перечень объектов БГО, подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

8. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов БГО подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

9. Актуализирована электронная модель системы теплоснабжения БГО: внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

10. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

11. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. При этом расчет проводился при актуализированных существующих и перспективных тепловых нагрузках потребителей.

12. Актуализированы предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

13. Актуализированы предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

14. Актуализирован расчет топливных балансов источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной величины выработки тепловой энергии.

15. Актуализированы расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города на 2030 год, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

16. Откорректирована величина инвестиций, необходимых для развития системы теплоснабжения БГО.

17. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа откорректированы с учетом изменений, принятых в актуализации схемы теплоснабжения.

18. Система теплоснабжения Котельной школы №7, находящейся по адресу: 652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Фрунзе, 3а, исключена из реестра единых теплоснабжающих организаций, так как Котельная школы №7 выведена из эксплуатации в 2023 г.

19. Система теплоснабжения Котельной школы №21, находящейся по адресу: 652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Крылова, 88, исключена из реестра единых теплоснабжающих организаций, так как Котельная школы №21 выведена из эксплуатации в 2023 г.

1.6. Описание изменений в Схеме теплоснабжения Беловского городского округа при актуализации на 2026 год

При актуализации Схемы теплоснабжения Беловского городского округа (далее БГО) были внесены следующие изменения:

1. Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2024 г. (значения приняты по состоянию на 01.01.2025 г.).

2. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной №2, находящейся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16, переключены на индивидуальный источник теплоснабжения (электроотопление) в 2024 г. Котельная №2 выведена из эксплуатации в 2024 г.

3. Потребители тепловой энергии системы теплоснабжения Котельной №3, находящейся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская, переключены на централизованный источник теплоснабжения

Котельная ООО "ТБК" находящейся по адресу: 652614, Кемеровская обл.- Кузбасс , г.Белово, пгт Грамотеино , мкр Листвяжный 5, строение 1 в 2024 г. Котельная №3 выведена из эксплуатации в 2024 г.

4. Актуализирована расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

5. Актуализированы фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

6. Актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения БГО.

7. Актуализирован перечень объектов БГО, подлежащих строительству до конца рассматриваемого периода.

8. Определены величины перспективных приростов тепловой энергии на основании скорректированного перечня объектов БГО подлежащих строительству и выданных за период с последней актуализации технических условий на подключение к тепловым сетям.

9. Актуализирована электронная модель системы теплоснабжения БГО: внесены изменения по тепловым сетям и потребителям.

10. Выполнен расчет балансов тепловой мощности источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период по откорректированным данным по располагаемой тепловой мощности источников, подключенной тепловой нагрузке и перспективной тепловой нагрузки.

11. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения с учетом обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. При этом расчет проводился при актуализированных существующих и перспективных тепловых нагрузках потребителей.

12. Актуализированы предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

13. Актуализированы предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

14. Актуализирован расчет топливных балансов источников тепловой энергии на весь рассматриваемый период на основании расчетной величины удельных расходов условного топлива (с учетом изменений основного теплогенерирующего оборудования), расчетной величины выработки тепловой энергии.

15. Актуализированы расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города на 2030 год, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

16. Откорректирована величина инвестиций, необходимых для развития системы теплоснабжения БГО.

17. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа откорректированы с учетом изменений, принятых в актуализации схемы теплоснабжения.

18. Система теплоснабжения Котельной №2, находящейся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16, исключена из реестра единых теплоснабжающих организаций, так как Котельная №2 выведена из эксплуатации в 2024 г.

19. Система теплоснабжения Котельной №3, находящейся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская, исключена из реестра единых теплоснабжающих организаций, так как Котельная №3 выведена из эксплуатации в 2024 г.

20. При актуализации на 2026 год схемы теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года при выводе котельной №10 (СТС № 9), котельной 33 квартала (СТС № 12), котельной МКУ «Сибирь-12,9» (СТС № 15), котельной микрорайона «Сосновый» (СТС № 17), котельной 30 квартала (СТС № 18), котельной 34 квартала (СТС № 19) из эксплуатации выявлено возникновение новой зоны деятельности ЕТО с учетом установления границ системы централизованного теплоснабжения «№ 01*». Таким образом, при актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год возникает новая зона деятельности ЕТО с учетом установленных границ системы централизованного теплоснабжения «№01*». Статус ЕТО будет присвоен в указанной системе по результатам сбора заявок в соответствии с п.5 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций, а также основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации представлены в Таблице 6.1 Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций».

2. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в период действия Схемы теплоснабжения

2.1. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

2.1.1. Выведенные из эксплуатации источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год источников централизованного теплоснабжения выведено из эксплуатации не было.

2.1.2. Введенные в эксплуатацию источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год источников централизованного теплоснабжения в эксплуатацию введено не было.

2.1.3. Реконструкция источников теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год сведения о фактическом выполнении мероприятий по реконструкции источников централизованного теплоснабжения в Беловском городском округе отсутствуют.

2.2. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

2.2.1. Выведенные из эксплуатации источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год источников централизованного теплоснабжения выведено из эксплуатации не было.

2.2.2. Введенные в эксплуатацию источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

За период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год источников централизованного теплоснабжения в эксплуатацию введено не было.

2.2.3. Реконструкция источников теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год произведена реконструкция турбины К-215-130-1 ст.№5 с целью увеличения теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово в рамках реализации проекта ИТ-05.01.01 (01). Проектная тепловая мощность 160 Гкал/ч.

2.3. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

2.3.1. Выведенные из эксплуатации источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год источников централизованного теплоснабжения выведено из эксплуатации не было.

2.3.2. Введенные в эксплуатацию источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год источников централизованного теплоснабжения в эксплуатацию введено не было.

2.3.3. Реконструкция источников теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год произведена реконструкция турбины К-215-130-1 ст.№3 с целью увеличения теплофикационной мощности Беловской ГРЭС с созданием возможности выдачи тепловой мощности потребителям г. Белово в рамках реализации проекта ИТ-05.01.01 (01). Проектная тепловая мощность 160 Гкал/ч. Проект ИТ-05.01.01 (01) реализован в полном объеме.

2.4. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

2.4.1. Выведенные из эксплуатации источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год выведены из эксплуатации следующие источники централизованного теплоснабжения:

1. Котельная школы №7, находящаяся по адресу: 652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Фрунзе, 3а, выведена из эксплуатации в 2023 г.
2. Котельная школы №21, находящаяся по адресу: 652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Крылова, 88, выведена из эксплуатации в 2023 г.

2.4.2. Введенные в эксплуатацию источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год источников централизованного теплоснабжения в эксплуатацию введено не было.

2.4.3. Реконструкция источников теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год реконструкция источников централизованного теплоснабжения в Беловском городском округе не проводилась.

2.5. Анализ выполнения проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

2.5.1. Выведенные из эксплуатации источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год выведены из эксплуатации следующие источники централизованного теплоснабжения:

1. Котельная №2, находящаяся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Революции, 16, выведена из эксплуатации в 2024 г.
2. Котельная №3, находящаяся по адресу: 652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская, выведена из эксплуатации в 2024 г.

Выполненные мероприятия ООО «Теплоэнергетик» по выводу из эксплуатации источников теплоснабжения за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год представлены в Таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении	Затраты по схеме, млн. руб. без НДС	Фактические затраты в 2024 г, млн. руб. без НДС
Раздел 3 ИТ-07.02.01 (02)	Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. перевод абонентов на электроотопление	2023-2025	Выполнены объемы 2024 года	7,20	8,64
	Перевод потребителей котельной №2 на электроотопление	2024		7,00	8,52
	Переключение потребителей котельной №3 на контур котельной ООО "ТБК"	2024		0,20	0,11

2.5.2. Введенные в эксплуатацию источники теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год источников централизованного теплоснабжения в эксплуатацию введено не было.

2.5.3. Реконструкция источников теплоснабжения при актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год реконструкция источников централизованного теплоснабжения в Беловском городском округе не проводилась.

3. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения

3.1. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

3.1.1. Выполненные мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

Информации о выполненных за период с момента утверждения Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год в Беловском городском округе мероприятий по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК не представлено.

3.1.2. Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год

Сведения о строительстве тепловых сетей выполненных за счет Федерального финансирования в 2020 г. представлены в Таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

№ п/п	Год прокладки	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	Вид прокладки
1	2020	ТС от КС3-10 до ПНС№1	700	2	3600	ППУ	надземная

Сведения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей АО «Кузбассэнерго» в 2020 г. представлены в Таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

№ п/п	Год	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	При реконструкции с изменением параметров
1	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-2 до ТК-4	350,300	2	103,5	Маты минераловатные прошивные марки 100	прежние параметры

Сведения о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» в 2020 г. представлены в Таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3

№ п/п	Год	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	При реконструкции с изменением параметров
Котельная №11							
1	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-47 до ТК-48, Котельная №11	150	2	20	Минвата	прежние параметры
2	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-41 до пер. Гастелло 1, Котельная №11	25	2	29	Минвата	прежние параметры
3	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-78 до пер. Гастелло 2, Котельная №11	25	2	8	Минвата	прежние параметры
4	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-93 до пер. Глинки 3, Котельная №11	50	2	13	Минвата	прежние параметры
5	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-48 до Ермака 2, Котельная №11	70	2	15	Минвата	прежние параметры
6	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-39 до Гастелло 21, Котельная №11	50	2	36	Минвата	прежние параметры
Котельная №8							
7	2020	Подземный канальный трубопровод от ТК-29 до ТК-30, Котельная №8	80	2	20	Минвата	прежние параметры
котельная МКУ «Сибирь-12,9»							
8	2020	Подземный канальный трубопровод от УТ-108 до Люксембург 34Б, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	70	2	18	Минвата	прежние параметры
9	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-1 до УТ-38, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	250	2	36	ППУ ПЭ	прежние параметры

№ п/п	Год	Наименование участка тепловой сети	Условный диаметр, мм	Количество труб	Длина участка (в двухтрубном исполнении) L, м	Теплоизоляционный материал	При реконструкции с изменением параметров
10	2020	Надземный трубопровод от УТ-28 до УТ-29, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	26	ППУ ПЭ	прежние параметры
11	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-29 до УТ-30, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	35	ППУ ПЭ	прежние параметры
12	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-30 до УТ-31, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	35	ППУ ПЭ	прежние параметры
13	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-31 до УТ-34, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	100	2	68	ППУ ПЭ	прежние параметры
14	2020	Подземный бесканальный трубопровод от УТ-31 до УТ-34, Котельная МКУ «Сибирь-12,9»	80	2	17	ППУ ПЭ	прежние параметры

3.2. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

3.2.1. Выполненные мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год в рамках реализации ООО «Теплоэнергетик» проектов, включенных в Схему теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года, произведено:

- Строительство ПНС №1 в 2021 году (проект ТС-08.02.01 (23));
- Строительство ЦТП "МКУ-Сибирь-12.9" в 2021 году (проект ТС-08.02.02 (24));
- Строительство ЦТП "кв. 30" в 2021 году (проект ТС-08.02.03 (25));
- Строительство ПНС в районе КС3-10 в 2021 году (проект ТС-08.02.05 (27)).

3.2.2. Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей АО «Кузбассэнерго» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ИТ-05.01.01 (01)	2021	Главный корпус Беловской ГРЭС – ограждение территории Беловской ГРЭС	720 2 трубопровода (прямая и обратная)	2 по 200	Минераловатные маты	надземный	Новые трубопроводы

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ТС-04.01.01 (10)	2021	От БГРЭС до до КСЗ-10	2Ду700	7261	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.05 (14)	2021	От КСЗ-10 до до дейст. сети Ду800	2Ду300	99,4	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		2Ду500	191,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.00.00 (00)	2021	От КСЗ-10 до ПНС-1	2Ду700	3600	Мин.вата+оцинк овка	Надземная	

Шифр проекта	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
ТС-04.02.06 (15)	2021	От ПНС до ЦТП Сибирь	2Ду300	435,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		2Ду300	716	ППУ-ПЭ	Бесканальная	
	2021	От ЦТП Сибирь до дейст. сети Ду350	2Ду350	164,4	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
ТС-04.02.04 (13)	2021	От ПНС-1 до УТЗ	2Ду700	465	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021			275	ППУ-ПЭ	Бесканальная	
	2021	От УТ-3 до кот.34 кв-ла	2Ду700	358,2	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.07 (16)	2021	От УТ-3 до ЦТП 30 кв-ла	2Ду350	668,7	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021	От ЦТП 30кв до дейст. сети Ду350	2Ду400	72,7	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021	От ЦТП 30кв до дейст. сети Ду250	2Ду350	12,9	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
ТС-04.02.02 (11)	2021	От дейст. сети Ду400 до ЦТП 33 кв-ла	2Ду200	204,5	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021	От новой Ду200 до кот.33 кв- ла	2Ду200	63,5	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021	От ЦТП 33 кв-ла до дейст. сетей	2Ду250	40	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		Ду125	44	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
	2021		Ду50	41	Мин.вата+стекло пластик	Надземная	
ТС-04.02.03 (12)	2021	От ТК-9 до ТК-10а (Советская 48-50)	2Ду150	205	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	2Ду400
	2021	От ТК-11 до ул.Каховская, 4	2Ду50	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021		Ду32	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	
	2021		Ду25	77	Мин.вата+стекло пластик	Подземная	

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ЭнергоКомпания» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
2021	ТК 2/8 – ТК2/15-ТК2/16	100 мм – 2 трубы	224	Минеральная вата	В непроходных каналах	100

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «ТБК» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год представлены в Таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр после реконструкции, мм. При реконструкции с изменением параметров: прежние параметры
2021	УТ2 – УТ5	150	86	СТД	надземная	Прежние параметры
2021	УТ5 – УТ9	200	150	СТД	надземная	Прежние параметры

3.3. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

3.3.1. Выполненные мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год произведено Строительство ЦТП "кв. 33" в 2022 году в рамках реализации ООО «Теплоэнергетик» проекта ТС-08.02.04 (26).

3.3.2. Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год представлены в Таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении	Затраты по схеме, млн. руб. без НДС	Фактические затраты в 2022 г, млн. руб. без НДС
Раздел 2 ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово	2022-2023	Переходящий проект. Выполнены объемы 2022 года	0,2	27,32
Раздел 5 ТС-05.02.01 (20)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской)	2022-2026	Переходящий проект. Выполнены объемы 2022 года	1,0	1,38

3.4. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

3.4.1. Выполненные мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год в Беловском городском округе мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК не проводились.

3.4.2. Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год представлены в Таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении
Раздел 2 ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово	2022-2024	Переходящий проект. Выполнены объемы 2023 года (представлены в Таблице 3.4.2)
Раздел 4 ТС-09.02.01 (19)	Укомплектование спецтехникой района тепловых сетей	2021-2023	Переходящий проект. В 2023 году выполнен в полном объеме
Раздел 5 ТС-05.02.01 (20)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской)	2022-2028	Переходящий проект. Выполнены объемы 2023 года (представлены в Таблице 3.4.2)

Таблица 3.4.2

Источник теплоснабжения	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр до реконструкции при реконструкции с изменением параметров (прежние параметры), мм
БГРЭС	2023	ул.Ленина от УТ-12а до ТК-16	4-х трубная 2DN250 DN100 DN80	124	маты теплоизоляционные	надземная (с подземным (канальная) компенсатором)	-
БГРЭС	2023	ул.Приморская от ТК-26а до ТК-27	2-х трубная 2DN200	129	маты теплоизоляционные	подземная (канальная)	-
БГРЭС	2023	от УТ-1 до УТ-132 по ул.Чкалова	200 (двухтрубная)	417	ППУ ПЭ	подземная	150
БГРЭС	2023	от ТК-107а по ул. Дунаевского до ТК-113 по ул. Тобольская	250 (двухтрубная)	207,5	Минвата	подземная	200
ООО «ТБК» (был кот.№3)	2023	Точка врезки в ТС ООО «ТБК» до ТК-1 в районе ж/д №37 ул.Грамотеинская	80 (двухтрубная)	700	ППУ ПЭ (подземная) ППУ ОЦ (надземная)	Комбинированная	-

3.5. Анализ выполнения проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в период действия Схемы теплоснабжения на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

3.5.1. Выполненные мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год в Беловском городском округе мероприятия по реконструкции ЦТП, ИТП и ТК не проводились.

3.5.2. Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год

Выполненные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» за период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год представлены в Таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Этап / шифр	Состав проектов	Сроки реализации	Отчет о выполнении	Затраты по схеме, млн. руб. без НДС	Фактические затраты в 2024 г, млн. руб. без НДС
Раздел 2 ТС-05.02.02 (21)	Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово	2022-2024	Выполнены объемы 2024 года (представлены в Таблице 3.5.2)	109,5	81,57
	Вынос тепловой сети с территории котельной 30 квартала	2024		5,8	4,96
Раздел 1 ТС-08.02.06 (28)	Строительство кабельной линии от РП 28 до ПНС - 10	2024	Выполнены объемы 2024 года	9,19	18,88

Таблица 3.5.2

Источник теплоснабжения	Год	Начало и конец участка	Диаметр, мм. Количество труб	Протяженность, м	Теплоизоляция	Тип прокладки	Диаметр до реконструкции при реконструкции с изменением параметров (прежние параметры), мм
БГРЭС	2024	от УТ-10а до ТК-11 по ул. Донская	500 (двухтрубная)	730	ППУ ПЭ	подземная	500
БГРЭС	2024	в районе котельной №10 от КСЗ-10 до Узла 2	500 (однотрубная)	123,8	минвата	комбинированная	-
БГРЭС	2024	Вынос с территории котельной 30 квартала, от УТ2 – до УТ-21А по ул. Советская	200 (двухтрубная)	140	ППУ	надземная	-
БГРЭС	2024	От ТК-39А до т.А(ТК-39Б) Детская больница мкр-н 5	80 (двухтрубная)	100	минвата	подземная	-